



mgr inż. Mirosław Kulesz
uprawnienia budowlane 320/88/Op
E-3545/57/19, 3544/51/29

STAN PROJEKTOWY			
zestawienie powierzchni użytkowej ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ			
LP	nazwa pomieszczenia	posadzka	m²
1	PRZEDSIONIEK	plytki gresowe	6,05
2	ZAPLECZE SOCJALNE	plytki gresowe	6,76
3	BIURO	plytki gresowe	7,39
4	WC	plytki gresowe	7,43
5	KUCHNIA	plytki gresowe	8,59
6	SALA ZAJĘCIOWA 2	plytki gresowe	17,89
7	SALA ZAJĘCIOWA 1	plytki gresowe	36,63
8	PRZEDSIONIEK 2	plytki gresowe	9,09
9	MAGAZYNEK	plytki gresowe	3,86
	RAZEM		

- LED 0,1W 10 lm
4000 K IP 56

WYJSCIE

PIKTOGRAM EWAKUACYJNY
- LED 3W 300 lm
4000 K IP 56

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
- LED 7W 200 lm
4000 K IP 56

PROJEKT			
zmiany sposobu użytkowania lokalu o funkcji użytkowej na świetlicę integracyjną			
lokalizacja	ul. Wojska Polskiego 3-5, 48-370 Paczków, działka nr 414/20		
inwestor	PIASTUN - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ul. OZIMSKA 48/42, 45-368 OPOLE		
treść rys	INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
projektant	mgr inż. Mirosław Kulesz	upr. nr	320/88/Op
projektant		upr. nr	SKALA 1:
data	22 - 07 - 2024r		RYS. NR