



Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

TM/...../2024

Prf
08.05.2024

Bolków, dnia 08 maja 2024 r.

Gmina Bolków
ul. Rynek 1
59-420 Bolków

URZĄD MIEJSKI w BOLKOWIE SEKRETARIAT	
Wpłynęło dnia	2024 -05- 09
L.Dz.	zał.
podpis <i>[signature]</i>	

Dotyczy: wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie miejscowości Wierzchosławice

W odpowiedzi na pismo PW.7011.2.2024 z dnia 25.04.2024 r. w sprawie wydania technicznych warunków dostawy wody i odbioru ścieków dla miejscowości Wierzchosławice Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie podaje techniczne warunki w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej:

- ✓ Zapewnia się dostawę wody w związku z tym, należy: zaprojektować sieć wodną z rur PE SR-17 Ø-110 wraz z przyłączami do istniejących budynków. Na sieci zabudować hydranty zgodnie z przepisami ppoż. w tym zakresie. Projektowaną sieć wodną należy włączyć do istniejącego rurociągu PE Ø 160 za pomocą trójnika Ø 160/160/110 .
- ✓ Zapewnia się odbiór ścieków sanitarnych, w związku z tym należy: zaprojektować kolektor sanitarny z rur PCV DN 200 wraz z przyłączami do granicy działki i wpiąć się do studzienki o rzędnych 322.12/320.59 zlokalizowanej w drodze w okolicy budynku Wierzchosławice 157. Na kolektorze posadowić studzienki kanalizacyjne Ø 325 teleskopowe z włazem żeliwnym B- 50 lub żelbeton. W związku z brakiem odpowiednich spadków zaprojektować i posadowić odpowiednią ilość przepompowni ścieków umożliwiającą niezakłócony odbiór ścieków.

Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej należy uzgodnić z tutejszym Zakładem.

Sprawę prowadzi:

Kierownik ds. sieci i urządzeń wod.-kan.
Mgr Waldemar Pokój
tel. 602 327 151 lub 757413277 wew. 37
mail w.pokoj@zgkboldow.pl

[signature]
Z-ca DYREKTORA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bolkowie
Piotr Gabruś