

- 1 - Aparat grzewczy 45/35°C  
Tp 15°C/28°C, Qp = 5300 m³/h, min. 24,8 kW
- 2 - Aparat grzewczy/chłodzący 45/35°C; 7/12°C  
Tp 15°C/28°C, 25/14°C, Qp = 5300 m³/h, min. 24,8 kW/15,3 k
- 3 - Destratyfikator Qp = 6000m³/h
- 4 - Nagrzewnice pionowe-elektryczne (do bram wjazdowych) r

