

Załącznik nr 4. - Dobór akumulatorów SSP

Nazwa	Rozmiar aku.	Pojemność aku., Ah	Czas podtrzymania., h	Czas alarm., min	Całkowity prąd w trybie gotowości, mA	Całkowity prąd alarmu, mA	Bufor 25%	Całkowita wymagana pojemność baterii, mAh	Wymagane aku.	Wymagane moduły kontrolera aku.
Centrala 1	Duży, 36-45 Ah	40	72	30	552,6	865,6	Tak	50275	4	1