



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna na dostawę dwóch mierników przepływu powietrza. Cyfrowe czujniki przepływu gazu, 2 szt.

Mierniki zostaną zainstalowane w układzie wymiany atmosfery pieca. Mierniki posłużą do uzyskania odpowiedniego przepływu wilgotnego lub suchego powietrza.

Specyfikacja techniczna

Liczba wyjść: analogowych 4-20 mA: 1

Liczba wyjść binarnych: 2

Sygnał wyjściowy: IO/Link,

Zakres pomiarowy: od 40 do 1250 l/min lub więcej l/min

Wytrzymałość na ciśnienie: 16 bar

Napięcie zasilania: 18...30 VDC

Media: powietrze,

Ileokroć w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym gwarantujące parametry nie gorsze niż określono w w/w dokumentacji. Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.