

Lp.	Rodzaj odbiornika	ilość [szt.]	P _I - moc zainstalowana [kW]	k _j - współczynnik jednoczesności	P _z - moc zapotrzebowana [kW]	cosφ - współczynnik mocy	U [kV]	I [A]
1	Pompa głębinowa nr 1	1	13	0,8	10,4	0,8	0,4	18,764
2	Pompa głębinowa nr 2	1	11	0,8	8,8	0,8	0,4	15,877
3	Pompa głębinowa nr 2	1	7,5	0,8	6	0,8	0,4	10,825
4	Spreżarka SP1	1	11	0,8	8,8	0,8	0,4	15,877
5	Spreżarka SP2	1	11	0,8	8,8	0,8	0,4	15,877
6	Dmuchawa	1	11	0,8	8,8	0,8	0,4	15,877
7	Pompa płuczna nr1	1	7,5	0,8	6	0,8	0,4	10,825
8	Pompa płuczna nr2	1	7,5	0,8	6	0,8	0,4	10,825
9	Przepustnice z napędem elektrycznym ON/OFF	84	4,62	0,8	3,696	0,8	0,4	6,668
10	Przepustnice regulacyjne	14	2,24	0,8	1,792	0,8	0,4	3,233
11	Gniazda 230V (Chlorator)	1	2	0,2	0,4	0,8	0,23	1,255
	SUMA:	-	88,36	-	69,49	0,8	0,4	125,372