

Lp.	Rodzaj odbiornika	ilość [szt.]	Pi - moc zainstalowana [kW]	kj - współczynnik jednoczesności	Pz - moc zapotrzebowana [kW]	cosφ - współczynnik mocy	U [kV]	I [A]
Klatka schodowa (POM.1.1)								
1	Instalacja oświetlenia podstawowego	1	0,158	0,6	0,0948	0,8	0,4	0,171
2	Platforma dla niepełnosprawnych	1	0,5	0,2	0,1	0,8	0,23	0,314
3	Kocioł gazowy	1	0,3	0,4	0,12	0,8	0,4	0,22
	SUMA:	-	0,958	-	0,31	-	-	-
Szatnia (POM.1.2)								
1	Instalacja oświetlenia podstawowego	1	0,074	0,6	0,0444	0,8	0,4	0,080
2	Gniazda 230V	1	4	0,2	0,8	0,8	0,23	2,510
	SUMA:	-	4,074	-	0,84	-	-	-
Korytarz (POM.1.3)								
1	Instalacja oświetlenia podstawowego	1	0,185	0,6	0,111	0,8	0,4	0,200
	SUMA:	-	0,185	-	0,11	-	-	-
Łazienki (POM.1.4)								
1	Instalacja oświetlenia podstawowego	1	0,211	0,6	0,1266	0,8	0,4	0,228
2	Gniazda 230V	1	1	0,2	0,2	0,8	0,23	0,628
	SUMA:	-	1,211	-	0,33	-	-	-
Szatnia (POM.1.5)								
1	Instalacja oświetlenia podstawowego	1	0,111	0,6	0,0666	0,8	0,4	0,120
2	Gniazda 230V	1	2	0,2	0,4	0,8	0,23	1,255
	SUMA:	-	2,903	-	0,07	-	-	-
	SUMA:	-	9,331	-	1,66	0,8	0,4	3,001