


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU




OZNACZENIA:

1. ZASYPKA WYKOPU - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,98 - 1,00 PROCTORA
2. OBSYPKA RURY - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
3. PODSYPKA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
4. RURA KANALIZACYJNA D160-250mm PVC SN8 LITA, RURA WOD. D110-315PEHD PE100 PN10.

Wymiary podano w [mm]

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
|  PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 | | | |
| NAZWA OBIEKTU | BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W JASIONCE GMINA ZBUCZYN. | | INWESTOR GMINA ZBUCZYN UL. JANA PAWŁA II 1 08-106 ZBUCZYN |
| LOKALIZACJA | GMINA ZBUCZYN, MIEJSCOWOŚĆ JASIONKA JEDNOSTKA EWID.:142613_2 ZBUCZYN OBRĘB: 142613_2.0016 JASIONKA, CZĘŚĆ DZ. NR 284. | | NR RYS. 12/S |
| STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY | TYTUŁ PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP. | | SKALA B.S. |
| GÓŁWNY PROJEKTANT INST.SANITARNE | mgr inż. Paweł Roliński | GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01 | PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE | mgr inż. Marcin Sienicki | MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08 | PODPIS |