



UWAGI:

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Projektanta instalacji.
- Dokumentację Projektu Wykonawczego należy rozpatrywać całościowo, uwzględniając zapisy opisu technicznego oraz części rysunkowej. Elementy nie ujęte w którejkolwiek części opracowania należy uwzględnić.
- Przed przystąpieniem do prac wygląd oraz kolorystykę widocznych elementów instalacji należy uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem Architektury.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub pojawienia się wątpliwości co do prawidłowości dokumentacji projektowej należy skonsultować się z Projektantem instalacji.
- Przed rozpoczęciem robót, a także w ich trakcie należy dokonać koordynacji międzybranżowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania połączeń na styku branż.
- Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności, dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.
- Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne wykonanej instalacji, doprowadzając do uzyskania przepływów zgodnych z przepływami podanymi w dokumentacji projektowej. Z wykonanego równoważenia hydraulicznego należy sporządzić protokół pomiarowy.

BIURO PROJEKTOWE:



I M T E A M  
GRZEGORZ SARNA  
UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 540/3  
44-100 GLIWICE

INWESTOR:	NZO VITAMED Sp. z o.o.				
OBIEKT:	Budynek użyteczności publicznej - przychodnia zdrowia VITAMED				
ADRES INWESTYCJI:	ul. Różana 7, 44-109 GLIWICE				
NUMERY OZIAŁEK:	- obręb: -				
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY: WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA W BUDYNKU PRZYCHODNI NZO VITAMED W GLIWICACH PRZY UL. RÓŻANEJ 7				
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA OGRZEWANIA RZUT PIWNICY			FAZA:	SKALA:
				P.W.:	1:50
				BRANŻA:	IS
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SPECYALNOŚĆ:
PROJEKTANT:	mgr inż. G. SARNA	SK/4914/PWOS/13	22.10.25		INSTALACJE
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.					DATA: 00 22-10-2025 NR RYS: CO-01