

Energa-Operator S.A.
Oddział w Olsztynie
Wydział Dokumentacji Energetycznej
Karol Pogorzelski

Olsztyn, 13.01.2024 roku

Sygnatura ODYS. EOP/KD/6/2024/12/04623

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: **PT/004246/6MMD/24**
Dokumentacja: **Budowa kogeneracyjnego agregatu prądotwórczego zasilanego biogazem z możliwością połączenia zasilania na gaz sieciowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków ŁYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturą istniejącą**
Miejscowość: **Olsztyn**
Ulica: **-**
Działki: **Obręb 0156 Olsztyn dz. 2/1**
Gmina: **Olsztyn**
Zakres: **techniczny (zgodność z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)**
uzgodnienia:
Uzgodniono: **TAK**

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do realizacji w fazie wykonawstwa należy uzgodnić ostateczną listę sygnałów w Wydziale Planowania Ruchu EOP w formule zgodnym ze standardem opisu sygnałów przyjętym w EOP. Standard do edycji w załączeniu.
2. W przypadku niskiego poziomu sygnału należy zastosować antenę zewnętrzną

Uzgodnienie ważne jest do: **13.01.2027 roku**

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Zatwierdził

Kierownik
Wydziału Dokumentacji Energetycznej

Marek Illuczonek