



Uwaga:
1. W pozostałych, niezdemontowanych kanałach tradycyjnych, zamontować dekle na końcówkach rur oraz zamurować po obu stronach kanał.
2. Po demontażu wejść kanałów do budynków pozostałe otwory zamurować i uszczelnić przeciwwilgociowo.

LEGENDA:

Odcinki sieci likwidowane w związku z ułożeniem przebudowywanej sieci w śladzie istniejącej.

Odcinki sieci likwidowane na życzenie właścicieli bądź zarządców terenu, przez który przebiega sieć lub z innych ważnych względów (sieci ułożone w pasach ulic, o ile ZDiT ma takie wymagania, oczekiwania innych właścicieli terenów, likwidacja odcinków sieci kanalkowej przy wejściu do budynków–nowa sieć biegnie poza śladem sieci istniejącej, niezbędna likwidacja sieci w miejscach występowania kolizji),

INWESTOR:		VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ UL. ANDRZEJEWSKIEJ 5	
WYKONAWCA:		PROTERM Maciej Grzywacz ul. Zgierska 23/27, Konstancin Ł.	
TEMAT:		Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn80 wraz z przyłączami 2xDn65 zasilającymi budynki przy ul. Wróblewskiego 132 i 134	
NAZWA RYS:		Plan zagospodarowanie terenu z likwidowanym ciepłociągami	
PROJEKTANT:	dr inż. Maciej Grzywacz nr upr. ŁÓD/3778/PBS/18		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIA LISOWSKA nr upr. 144/01/WŁ		
DATA: 01.2025	SKALA: 1:500	RYS. 8	ZLECENIE: 1300006677