


MOC INST.		OPIS ODPLYWU
32,0 kW		ZASILANIE Z TG
		OCHRONA PRZEPIĘCIOWA (ogranicznik typ 2)
		KONTROLA NAPIĘCIA
4,0		KUCHENKA ELEKTR. POM. NR 2/08
1,5		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/08
1,5		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/08
1,2		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/07
1,2		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/07
1,5		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/04, 2/05, 2/06
1,2		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/09
1,2		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/09
1,2		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/10
1,2		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/10
1,5		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/03
1,2		GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 2/02
1,48		JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA - SERWEROWNIA
1,48		JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA - SERWEROWNIA
0,14		JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KLIMATYZATORA KL 1 2 PIĘTRO
1,01		OŚWIETLENIE 2 PIĘTRO
0,07		OŚWIETLENIE KOMUNIKACJI POM. 2/04
		STEROWANIE OŚWIETLENIEM PRZYCISKI "k2"
2,0		WYPUST 1-FAZOWY SERWEROWNIA SZAF A GPD+CCTV
0,3		GNIAZDA 1-FAZOWE N/T PUNKT DOSTĘPU WIFI POM. NR 2/07, 2/09, 2/10









Rozdzielnica: TP-1	
Typ obudowy:	PrismaSet XS
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	40
Stopień ochrony IK:	10
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	100 A
Prąd Icw:	10 kA
Zasilanie:	górażdź
Odpływ:	górażdź
Forma wygroźzeń:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	

Tablica wewnętrzna

TP-2

P=	32	kW
P=	18	kW

INWESTOR		4mass S.A.			
ul. Kobylkowska 2 05-200 Wokosini					
BIURO PROJEKTOW		NEO PROJEKT Sp. z o.o. Więsńska 2, 25-411 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
Nazwa inwestycji/adres:		Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna w tym: budowa miejsc postojowych budowa podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych, budowa nowych odcinków instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i elektrycznych, oraz przebudowa otorg wentylacyjnych placów manewrowych i chodników,			
Adres: ul. Kobylkowska 2, 05-200 Wokosini dz.nr ewid.: 162/4, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 162/17, 162/18		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA SKALA			
TYTUŁ RYSUNKU :		NR RYS.			
TABLICA TP-2		E-10			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień i specjalność		Podpis i data	
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Piasecki	KL-12/790 spec. inst. elektryczne		  10.2025r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ryszard Stierant	KL-322/88 spec. inst. elektryczne		  10.2025r.	