

Nr obwodu		1	2	3	4	5	6	
Zasilanie z tablicy TG	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	OBW. OŚWIETLENIA	OBW. GNIAZD 230V	REZERWA	OBW. GNIAZD 24V	STSTEM WYKRYWANIA GAZU KOTŁOWNIA	TECHNOLOGIA KOTŁOWNI	REZERWA
Moc Pi= 6,0kW [kW] Po= 3.9kW		0.01	1.20		0.06	0.015	4.7	



Rozdzielnica: TK	
Typ obudowy:	Mureva naścienna
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	65
Stopień ochrony IK:	09
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	32 A
Prąd Icw:	10 kA
Zasilanie:	góra/dół
Odpływy:	góra/dół
Forma wygrodzeń:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE	TNC-S

INWESTOR
4mass S.A.
ul. Kobyłkowska 2
05-200 Wołomin

BIURO PROJEKTÓW
NEOPROJEKT Sp. z o.o.
Wileńska 2, 25-411 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

Nazwa inwestycji/adres:
Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w tym: budowa miejsc postojowych, budowa podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych, budowa nowych odcinków instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i elektrycznych, oraz przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych i chodników.
Adres: ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin
dz.nr.ewid.:162/4,162/6,162/7,162/8,162/9,162/10,162/11, 162/12,162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 162/17,162/18

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU : **TABLICA TK**
NR RYS. **E-11**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień i specjalność	Podpis i data
PROJEKTANT	mgr inż. **Jarosław Piasecki**	KL-127/90 spec. inst. elektryczne	10.2025r
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. **Ryszard Sierant**	KL-322/88 spec. inst. elektryczne	10.2025r