

Gdańsk, dn. 20.06.2024 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk

Znak sprawy: WG-IV.6630.494.2024.K

ODPIS  
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
zakończzonej w dniu 20.06.2024 r.  
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Modernizacja tj. demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Opata Rybińskiego w Gdańsku  1. Sieć ciepłownicza.
Lokalizacja:	Gdańsk ul. Opata Rybińskiego i ul. Obroćców Westerplatte
Wnioskodawca:	ARCAB ANDRZEJ ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdańsk
Inwestor:	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Juliusza Słowackiego 159B, 80-298 Gdańsk
Projektant:	ANDRZEJ ARCAB Inne upr.: budowlane: POM/0029/PWOS/13
Przewodniczący:	Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	29.05.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Aleksandra Osiecka- Czarnomska
2	Biuro Rozwoju Gdańska  ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk	Uczestnik nieobecny na naradzie	

	<p>Biuro Rozwoju Gdańsk</p> <p>ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk elektroniczny</p>		
3	<p>ENERGA Operator S.A.</p> <p>ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>UZGODNIONO - BEZ UWAG</p>	Maciej Jachimek
4	<p>ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.</p> <p>ul. Rzemie Inicza 17 81-855 Sopot elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Przy zblizeniach i skrzyżowaniach z siecią oświetleniową prace prowadzi zgodnie z normą SEP-E-004</p>	Ernest Franczuk
5	<p>Gdańskie Wody Sp. z o.o.</p> <p>ul. Kaczeńce 31 80-614 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p>	Magdalena Ploetzing
6	<p>Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</p> <p>ul. Słowackiego 159B 80-298 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgodniono - zgodnie z uzgodnieniem trasy przebudowy sieci z GPEC z dnia 27.03.2024 r.</p>	Hanna Dziosa
7	<p>Netia S.A.</p> <p>ul. Arkońska 6 80-387 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>1.Przed przystąpieniem do robót uzgodni z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgłosi pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczęcia prac na adres: Netia S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;</p> <p>2.Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem uciążliwej sprężyny mechanicznej oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna);</p> <p>3.Kolidując urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;</p> <p>4.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);</p> <p>5.Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;</p> <p>6.Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;</p> <p>7.Zabezpieczy kanałację teletechniczną Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;</p> <p>8.jeżeli w wyniku robót nastąpi wypływanie kanałacji kablowej Netia S.A. należy ją zagłębować do min. 0,7 m warstwy pokrycia;</p>	Krzysztof Osiecki
8	<p>Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.</p> <p>ul. Budowlanych 77 80-298 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Nie dotyczy terenu PKM</p>	Alina Andrusiewicz
9		<p>Stanowisko pozytywne</p>	Maja Munch

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Osiecka, dn. 20-06-2024 10:48:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Gdańsku</p> <p>80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono trasę projektowanej sieci/usytuowanie obiektu demontażu istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Opata Rybińskiego w Gdańsku z zastrzeżeniem jak niżej:</p> <p>1. Rozwinięcie techniczne skrzyżowania/zbliżenia do sieci gazowej oraz zakres i sposób wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych.</p> <p>W celu uzgodnienia, oprócz mapy do celów projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia należy dołączyć profile, przekroje i inne materiały przedstawiające sposób zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową projektowanej sieci/obiektów.</p> <p>2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Sopocie, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.</p> <p>3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane gazy lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Sopocie.</p> <p>4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.</p> <p>5. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.</p> <p>6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ostrożnie.</p> <p>7. Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8 m - 1,2 m.</p> <p>8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640</p> <p>9. Jeżeli projektowane sieci są częścią projektu zmiany zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki, ścieki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu (plany zbiorcze obejmujące całość zadania) należy bezwzględnie uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych.</p>	
10	<p>Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna Sp. z o.o.</p> <p>ul. Kartuska 201 80-122 Gdańsk elektroniczny</p>	Stanowisko pozytywne	Grażyna Danielewicz
11	<p>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</p> <p>ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>zgodnie z decyzją nr GZDiZ.ZD.6320.1152.4.2023.PT.4886 z dnia 21.05.2024 r.</p>	Katarzyna Zajczkowska
12	<p>Gdańskie Wodociągi S.A.</p> <p>ul. Wałowa 46 80-858 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Bez uwag</p>	Monika Wiśniewska
13	<p>Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji</p> <p>ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa</p>	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Osiecka, dn. 20-06-2024 10:48:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
14	Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
15	PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock elektroniczny	Stanowisko pozytywne Obszar obj. tym projektem nie zawiera infrastruktury należącej do Orlen S.A. / Rafinerii Gdańskiej sp. z o.o.	Sławomir Tanan
16	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej  80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Eryk Turzynski
17	Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe 61-704 Poznań ul. Z. Noskowskiego 12/14 elektroniczny	Bez uwag	Marek Kuberka
18	WIATŁOWÓD INWESTYCJE SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
19	Wydział Rodowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Teren wpisany do rejestru zabytków (PWKZ). W przypadku prac w obrębie koron drzew, należy zabezpieczyć drzewa, a w szczególności ich korzenie. Zachować szczególnie ostrożnie ze względu na bliską odległość od zabytkowego Parku Oliwskiego.	Alicja Kaczmarek
	Wnioskodawca		ARCAB ANDRZEJ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska  
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik  
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego  
Uzbrojenia Terenu

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Osiecka, dn. 20-06-2024 10:48:36  
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.  
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czł. projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).