

**Temat:** FW: Gdańsk, Kazimierza Wielkiego - przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN200 - uzgodnienie instalacji alarmowej

**Nadawca:** Relidziński Michał <Michal.Relidzinski@gpec.pl>

**Data:** 26.05.2025, 14:22

**Adresat:** Kilińska Katarzyna <Katarzyna.Kilinska@gpec.pl>, Piotr Pajewski <piotr.pajewski@projmed.pl>

**Kopia:** Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>, Kałużna Natalia <Natalia.Kaluzna@gpec.pl>

Dzień dobry,

Akceptuje schemat instalacji alarmowej.

Pozdrawiam

**Michał Relidziński**

specjalista ds. diagnostyki sieci



+48 607 450 178



www.grupagpec.pl



**GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.**

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

NIP: 584 03 00 913

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne. Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.

---

**From:** Piotr Pajewski <piotr.pajewski@projmed.pl>

**Sent:** Monday, May 26, 2025 12:25 PM

**To:** Relidziński Michał <Michal.Relidzinski@gpec.pl>; Piotr Pajewski [PROJMED] <pp@projmed.pl>

**Cc:** Kałużna Natalia <Natalia.Kaluzna@gpec.pl>

**Subject:** Re: Gdańsk, Kazimierza Wielkiego - przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN200 - uzgodnienie instalacji alarmowej

**\*\*UWAGA!\*\*** Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj linków ani nie otwieraj załączników, chyba że rozpoznajesz nadawcę i masz pewność, że treść jest bezpieczna.

Dzień dobry,

dodałem słupek pomiarowy, dwie puszki, dwa kable 5x1,5mm dł. 10m.

Proszę o uzgodnienie

Pozdrawiam,

Piotr Pajewski

Projektant

„PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. 662-053-401  
tel. 58-781-07-80  
[www.projmed.pl](http://www.projmed.pl)

-  
W dniu 26.05.2025 o 11:01, Relidziński Michał pisze:

Dzień dobry,

W pkt U4 należy zamontować słupek pomiarowy. Do słupka należy wyprowadzić pomiar nowej jak i starej instalacji alarmowej;

Pozdrawiam

---

**From:** Piotr Pajewski<[pp@projmed.pl](mailto:pp@projmed.pl)>  
**Sent:** Thursday, May 22, 2025 4:21 PM  
**To:** Relidziński Michał <[Michal.Relidzinski@gpec.pl](mailto:Michal.Relidzinski@gpec.pl)>  
**Cc:** Kałużna Natalia <[Natalia.Kaluzna@gpec.pl](mailto:Natalia.Kaluzna@gpec.pl)>  
**Subject:** Gdańsk, Kazimierza Wielkiego - przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN200 - uzgodnienie instalacji alarmowej

**\*\*UWAGA!\*\*** Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj linków ani nie otwieraj załączników, chyba że rozpoznasz nadawcę i masz pewność, że treść jest bezpieczna.

Dzień dobry,

proszę o uzgodnienie w zakresie instalacji alarmowej.

--

**Pozdrawiam**  
**Piotr Pajewski**  
Projektant sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych

**„PROJMED”**  
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A  
kom. 662-053-401  
tel.: 58-781-07-80  
[www.projmed.pl](http://www.projmed.pl)

— Załączniki: —

<a href="#">gpec_logo_984e2c8e-42b2-40a7-97df-343b7b061b09.png</a>	0 B
<a href="#">phone_9feabfe3-862b-46df-ba73-73e0e195c277.png</a>	0 B
<a href="#">site_1b7ed34e-6301-4ab7-a19c-a0bdae40f5a9.png</a>	0 B
<a href="#">facebook_3f3735ba-13a6-46af-af3e-bd57e31181b1.png</a>	0 B
<a href="#">youtube_bb6a5a56-3172-4499-b3ac-906f6bb158e5.png</a>	0 B
<a href="#">linkedin_a9535485-e5a4-4800-b649-05fd43f92710.png</a>	0 B
<a href="#">pause_2de856e9-715e-4af2-aa6e-86df2f0335e2.png</a>	0 B
<a href="#">Rys4_Kazimierza_Wielkiego_Sch_alarm-pdf.pdf</a>	242 KB