

Temat: Gdańsk, ul. Kazimierza Wielkiego - przebudowa

Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Data: 05.05.2025, 10:50

Adresat: Bartłomiej Gajuś <bartlomiej.gajus@projmed.pl>

Kopia: Kałużna Natalia <Natalia.Kaluzna@gpec.pl>, Grabowska Grażyna <Grazyna.Grabowska@gpec.pl>

Dzień dobry,

Informuję, że trasa została uzgodniona z adnotacją:

Na etapie PW należy:

1. zweryfikować dobór rury osłonowej i płóz na odcinku 1-2
2. zweryfikować czy w związku z przebudową nie znajdzie konieczność wymiany rury osłonowej wraz z płozami przy punkcie A
3. zweryfikować czy w związku z przebudową nie znajdzie konieczność zmiany rozkładu mat piankowych na trójniku C i E

Dotyczy: ST

pozdrawiam

Agata Harasymczuk

menedżer ds. projektów sieci ciepłowniczych



+48 691 588 220



www.grupagpec.pl



**GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.**

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

NIP: 584 03 00 913

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne. Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.

— Załączniki: —

Rys1b_1Kazimierza_Wielkiego_PZT_deweloper-PDF.pdf

773 KB