



Gdańsk, dnia 30.05.2025 r.

**Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

ul. Słowackiego 159 B

80-298 Gdańsk

**Paulina Polit**

**Projmed Infrastruktura sp. z o.o.**

ul. Siewna 2A

81-574 Gdynia

**UZGODNIENIE NR 422/2025**

Gdańskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, dz. 120/29, 138/1, 138/13 obr. 094 w Gdańsku, zgodnie z przedłożoną dokumentacją z następującymi uwagami:

1. Zachować normatywne odległości od istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty naprawy z tytułu ewentualnych uszkodzeń sieci kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.
2. **W przypadku wykonywania prac w pobliżu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.**
3. Po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
4. **Prace w rejonie zbliżenia do wpustu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wykonywać pod szczególnym nadzorem rejonu eksploatacyjnego.**
5. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią Gdańskie Wody Sp. z o.o., zawierający numer uzgodnienia, datę i ilość rysunków podlegających uzgodnieniu.
6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej nie wykazaną na etapie rozwiązania projektowego, szczegółowy sposób zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnić z rejonem eksploatacji Gdańskie Wody Sp. z o.o.
7. Przystąpienie, prowadzenie i zakończenie robót należy zgłosić do Gdańskie Wody Sp. z o.o. Należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procedury odbiorowej znajdującymi się na stronie internetowej [www.gdanskiewody.pl](http://www.gdanskiewody.pl).
8. Uzgodnienie niniejsze jest ważne 2 lata tj. do dnia 29.05.2027 r.

KIEROWNIK  
Działu Uzgodnień Technicznych

*Piotr Doliński*