

Znak: GIR.271.2.12.2025

Kochanowice, 23.04.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczy projektu pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w Gminie Kochanowice” w ramach: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (DERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**I. ZAMAWIAJĄCY:** Gmina Kochanowice**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Gmina Kochanowice występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i montażu 1 szt. agregatu prądotwórczego.

**Przedmiot zamówienia:**

Agregat prądotwórczy ma być wykonany w obudowie zewnętrznej wyciszonej, panelowej umożliwiająca modyfikację agregatu lub konwersję na urządzenie otwarte pokrytą proszkowo farbą epoksydową.

Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.

**1. Minimalne parametry techniczne:****1) Dane wymiarowe:**

Długość (L) mm 2400

Szerokość (W) mm 1000

Wysokość (H) mm 1535

Waga suchy (kg) 1205kg

**2) Poziom hałasu**

Poziom ciśnienia akustycznego z @ 1 m 92 dBA

Poziom ciśnienia akustycznego z @ 7 m 65 dBA

Agregat powinien być wyposażony w nowoczesny panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy.

Panel sterowania powinien być zabezpieczony zamykanymi drzwiami z przeszklonym wizjerem. Agregat ma być wyposażony w nowoczesny silnik wysokoprężny zapewniający dobrą stabilizację częstotliwości i diagnostykę oraz w główne zabezpieczenie – wyłącznik kompaktowy.

W ramach dostawy zawarte mają być:

- a) dostawa agregatu w obudowie zewnętrznej o podanych parametrach na miejsce instalacji
- a) przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji
- b) pełna dokumentacja agregatu
- c) Próby pracy agregatu podłączonego do zasilania budynku
- d) Gwarancja producenta agregatu: 60 miesięcy z limitem 1000 mth.
- e) producent agregatu posiadający certyfikaty ISO9001 i ISO14001 potwierdzone dokumentem.
- f) dostawca musi posiadać autoryzację do obsługi serwisowej silnika oraz prądnicy (ASO – Autoryzowana Stacja Obsługi)
- g) obecność Producenta marki na rynku w Polsce powyżej 10 lat (sprzedaż, serwis, magazyn części)
- h) Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do złożenia oferty oględzin miejsca przyłącza agregatu, z zastrzeżeniem, że oględziny mogą być wykonane w formie ustalonej z zamawiającym – w przeciwnym wypadku oferta podlega odrzuceniu.

Oferowane urządzenia (dotyczy silnika i prądnicy oraz całego agregatu) są fabrycznie nowe, bez śladu użytkowania i posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzą z oficjalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży na rynek polski, posiadają serwis i wsparcie producenta.

### 3) Główne parametry agregatu .

Moc maksymalna ESP kVA min – 64,81

Moc maksymalna ESP kW min – 51,85

Moc znamionowa PRP kVA min – 58,11

Moc znamionowa PRP kW min – 46,49

Napięcie V 400/230

Częstotliwość Hz 50

Współczynnik mocy  $\cos \phi$  0.8

Liczba faz 3

Paliwo Diesel

### 4) Prądnica:

Uzwojenie Standardowe

Połączenie uzwojenia Typ Gwiazda

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 400

Liczba faz 3

Współczynnik mocy  $\cos \phi$  0.8

Moc awaryjna kVA 49.5

Nominalna moc ciągła kVA 45.0

Sprawność @ 100% % - 90,7

Typ Bezsztotkowy

Bieguny 4 Tolerancja napięcia % 1

Klasa izolacji H

Klasa IP 23

### 5) Regulator napięcia

Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator napięcia. Stabilność napięcia wynosi  $\pm 1\%$  w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od -5% do +30% obrotów znamionowych.

### 6) Uzwojenia / System wzbudzenia

Stojan alternatora jest nawinięty z poskokiem 2/3. Zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napięcia wyjściowego. Uznawane jest to za najlepsze rozwiązanie w celu niezawodnego zasilania odbiorników nieliniowych. Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie się nadmiernych prądów w obwodzie neutralnym. Uzwojenie Dodatkowe jest oddzielnym uzwojeniem w stojanie zasilającym regulator napięcia. Uzwojenie to umożliwia przejście 300% obciążenia znamionowego przez 20 sekund. Umożliwia to niezawodny rozruch silników elektrycznych. Izolacja / Impregnacja Izolacja jest klasy H. Uzwojenia zostały zaimpregnowane najwyższej jakości żywicą epoksydową Normy wykonania Alternator został wykonany zgodnie z najbardziej powszechnymi normami, tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN

### 7) Wyposażenie agregatu:

**PODSTAWA WYKONANA ZE SPAWANYCH STALOWYCH PROFILI, WYPOSAŻONA W:**

- Amortyzatory drgań o odpowiedniej wielkości
- Spawane nogi podporowe

**8) PLASTIKOWY ZBIORNIK PALIWA WYPOSAŻONY W:**

- Wlew
- Odmę (wentylację)
- Czujnik poziomu paliwa
- Pojemność zbiornika paliwa - 125 L
- Czas pracy przy @ 75% PRP h – min 12 h

**9) RURKA SPUSTOWA OLEJU:**

- Ułatwiony spust oleju

**10) OPCJE PANELU STEROWANIA:**

- Wiele języków wyświetlania
- Pięć klawiszy nawigacyjnych menu
- Wskaźnik alarmu LCD
- Dostępna opcja podgrzewanego wyświetlacza
- Możliwość dostosowania tekstu i obrazów do zasilania
- Możliwość rejestrowania danych
- Wewnętrzny edytor PLC
- Funkcja wyłączania zabezpieczeń
- W pełni konfigurowalny za pomocą komputera PC USB, RS232 i RS485 komunikacja
- Tryb oszczędzania energii
- Monitorowanie prądu i mocy generatora (kW, kvar, kVA, pf)
- Prąd sieciowy i moc monitorowanie (kW, kvar, kVA, pf)
- Alarmy przeciążenia kW
- Zabezpieczenie przed nierównomiernym obciążeniem
- Niezależna ochrona przed zwarcieziemnym
- Sterowanie wyłącznikiem za pomocą przycisków na panelu przednim
- 6 konfigurowalnych wyjść DC
- 2 konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe beznapięciowe
- 6 konfigurowalnych wejść analogowych/ cyfrowych
- Obsługa czujników 0 V do 10 V i 4 mA do 20 mA
- 8 konfigurowalnych wejść cyfrowych
- Zegar czasu rzeczywistego
- Jednoczesne korzystanie z portów komunikacyjnych RS232 i RS485
- Obsługa protokołu MODBUS RTU
- Wysyłanie wiadomości SMS (wymagany dodatkowy modem zewnętrzny)

**11) STEROWANIE I INNE**

- Tryby pracy: OFF - Ręczny start - Automatyczny start
- Przyciski wymuszenia zasilania z agregatu lub z sieci
- Przyciski: start/stop, reset błędu, góra/dół/strona/wybór
- Wyłącznik awaryjny agregatu
- Możliwość zdalnego startu.
- Alarm dźwiękowy
- Port komunikacyjny wbudowany w panel sterowania agregatem
- Wyłącznik zasilania DC
- Automatyczny prostownik akumulatora

**12) ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM**

- Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika
- Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niska/wysoka częstotliwość, nieudany rozruch, niskie/wysokie napięcie akumulatora, awaria prostownika akumulatora

**13) ZABEZPIECZENIA Z WYŁĄCZENIEM**

- Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika

**14) INNE ZABEZPIECZENIA**

- Wyłącznik awaryjny.
- Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

**15) MONTAŻ AGREGATU:**

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył, rozładował a także zamontował agregat prądotwórczy.

Za montaż uważa się wykonanie wszelkich niezbędnych prac w tym także budowa podestu/kostki pod agregat, przebić, kopania, montażu układu/układów SZR i podłączenie do agregatu prądotwórczego oraz wykonanie prób poprawnego działania całego systemu.

**16) AUTOMATYKA SZR/ATS**

Zamawiający, aby wykonawca dostarczył układy SZR /ATS- automatykę serującą- przełączaniem zasilania obwodów dopasowaną do agregatu i stanu istniejącego instalacji elektrycznej.

Przełącznik SZR/ATS z możliwością przełączania ręcznego oraz automatycznego uniemożliwiający przedostanie się napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie.

## III Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

## IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY

**Zamówienie będzie wykonane w miejscu siedziby zamawiającego. Dostawy sprzętu będą realizowane w ciągu 30 dni.**

Przedmiot umowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostawy sprzętu.

Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach nieprzewidzianych lub uzasadnionych, za zgodą obu stron.

## V Warunki udziału w postępowaniu

1. udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,
  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.
  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.
  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. **Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się odpowiednim doświadczeniem,**  
**tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie realizuje, bądź zrealizował należycie co najmniej dwa zadania w zakresie dostawy agregatu prądotwórczego na kwotę co najmniej 70 000 złotych brutto.**
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## VI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz gwarancja na dostarczony sprzęt.
2. Zamawiający wybiera ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria wyboru i uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Sposób oceny ofert jest następujący:

### a) C = Cena brutto: waga kryterium - 80 %

60 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną, pozostałe oferty - proporcjonalnie mniej (według wzoru):

$$C_x = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 80 \quad \text{pkt} = \dots\dots \text{pkt}$$

### b) C<sub>g</sub> = Gwarancji na dostarczony sprzęt – waga kryterium – 20%

Okresy gwarancji i jej punktacja:

- 2 lat - 0 pkt (minimalny okres gwarancji)
- 3 lata - 10 pkt
- 4 lata lub więcej - 20 pkt

Ocena w zakresie kryterium „gwarancja na dostarczony sprzęt” (C<sub>g</sub>) – będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji określonej w pkt 1.3 w Formularzu ofertowym, dotyczącym gwarancji.

C<sub>x</sub> oraz C<sub>g</sub> – liczba punktów, przyjmuje się, że 1 pkt = 1%

**Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona zostanie w następujący sposób według wzoru: ilość punktów ogółem = C<sub>x</sub> + C<sub>g</sub>**

Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną ilość punktów według powyższych kryteriów oceny ofert.

## VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania



1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tj. w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej dwóch usług w zakresie dostawy agregatu prądotwórczego na kwotę co najmniej 70 000 złotych brutto wraz z dowodem należytego ich wykonania.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców/ podmiotów trzecich/wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Karta Katalogowa oferowanego agregatu w języku polskim lub angielskim.

## VIII. ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować poprzez portal <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 2 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Odpowiedzi będą udzielane za pośrednictwem portalu:  
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> w ciągu 2 dni roboczych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie w Bazie Konkurencyjności.

## IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z zakończeniem terminu składania ofert.



**X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- a) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym.
- b) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
- c) W przypadku składania Oferty w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub pocztą/kurierem) należy złożyć Ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej, na papierze, z podpisami i pieczęciami w wyznaczonych miejscach (podpisy muszą być złożone przez Oferenta w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczęcią). Każda poprawka w ofercie musi być podpisana i opatrzona datą przez składającego Ofertę. Oświadczenia mają być złożone w oryginale. Kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez składającego ofertę, z datą poświadczenia.
- d) W przypadku składania ofert przez Bazę Konkurencyjności dopuszcza się:
  - złożenie oferty wraz z załącznikami podpisanymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  - złożenie oferty wraz z załącznikami podpisanymi elektronicznym podpisem zaufanym.
- e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i inne koszty ponosi Oferent.

**XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć poprzez portal <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, do dnia **06.05.2025 r.**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi niezwłocznie po wyznaczonym terminie ich składania w siedzibie Zamawiającego.

**XII. WYTYCZNE ODNOŚNIE CENY PRZEDSTAWIONEJ W OFERCIE**

1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych (PLN).

**XIII. OCENA OFERT POD WZGLĘDEM FORMALNYM I DOPUSZCZENIE DO OCENY PUNKTOWEJ**

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  - a) została złożona po wyznaczonym terminie;
  - b) została złożona w niewłaściwym miejscu;
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - d) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w Zapytaniu ofertowym;
  - e) zaoferowana cena przez danego Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  - f) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
  - g) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
  - h) jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, podpisów.
  - i) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
3. Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe, niespójności lub nie potwierdzające spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
6. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
8. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

**XIV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do odrzucenia oferty, jeżeli zaofferowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie całości zamówienia lub danej części zamówienia, w przypadku złożenia oferty częściowej.
2. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania umieszczając informację na Bazie Konkurencyjności.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
6. Termin i miejsce podpisania umowy:
  - a. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;
  - b. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

**XV. Załączniki:**

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług
- Załącznik nr 4 – Projekt umowy