



LEGENDA	
Odgrom	
	Instalacja odgromowa - drut FeZn fi 8
	Iglica odgromowa (h min. 0,5m)
	Złącze kontrolno-pomiarowe
	Zwód pionowy

UWAGI	
Ogólne	
<p>1) Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy.</p> <p>2) Istniejący uziom otokowy połączyć z nowymi przewodami odprowadzającymi.</p> <p>3) Instalacja odgromowa niska wykonać drutem FeZn fi 8, na kalenicy na dystansach min 10cm</p> <p>4) Projektowaną instalację odgromową niską wykonać drutem aluminium fi 8 na dystansach min 10cm. W miejscach wskazanych na rysunku montować maszty odgromowe o wysokości 5m</p> <p>5) Wszystkie elementy metalowe na dachu należy połączyć z instalacją odgromową.</p>	

 STUDIO A4 SPÓŁKA PROJEKTOWA Z O.O. al. Wojska Polskiego 20 / II p. 70-470 SZCZECIN tel. 0/91- 4 88 16 50 fax. 0/91- 4 88 48 94 studioa4@macsimum.com.pl		architekt prowadzący JACEK LENART		08.2025 data
		obiekt	Adaptacja obiektu biurowego na budynek dydaktyczny	
		adres	Uniwersytetu WSB Merito przy ul. Czackiego 3a w Szczecinie, dz.nr ewid. 29/1 i 11dr obr. 1040	E branża
		projekt	Projekt techniczno-wykonawczy	
		treść rysunku	Rzut dachu - instalacja elektryczna	E07 nr rysunku
		symbol	503/A4/2024/PT-W	
		imię i nazwisko		podpis
		projektował	mgr inż. Jerzy Szewczyk upr. bud. ZAP/0107/PWOE/14	
		sprawdził	mgr inż. Radosław Sadowski upr. bud. ZAP/0142/PWOE/13	
		opracował	inż. Sebastian Matysik	