









LEGENDA	
ODD	
	Centrala ODD
	Przyciski przewietrzania
	Ręczny przycisk oddymiania
	Adresowalna czujka dymu
	Siłownik okna oddymiającego
	Siłownik drzwi kompensujących
UWAGI	
Ogólne	
<p>1) Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy.</p> <p>2) Okablowanie wykonać YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2</p> <p>3) Centrala SAP i centralkę ODD zasilic z przed wyłącznika głównego budynku kablem HDGS</p> <p>4) Należy zachować odstęp od kratki wentylacyjnych zgodnie z normą i wytycznymi producenta</p> <p>5) Wszystkie zastosowane urządzenia i osprzęt muszą posiadać certyfikat CNBOP</p>	