



LEGENDA:

- projektowana instalacja c.o. z rur stalowych łączonych przez zaciskanie prowadzona po wierzchu ścian do grzejników
- co1 projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych łączonych przez zaciskanie

- 22KV/900 800 mm 4,50 grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł nastawa zaworu termostaticznego (wkładka – małe kv)
- 22KV/900 800 mm 4,50 grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł nastawa zaworu termostaticznego (wkładka do grz. zint. – duże kv)
- (dkv)
- 22KV/900o 800 mm 4,50 grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł nastawa zaworu termostaticznego (wkładka – małe kv) ocynkowany

- ct1 projektowany pion ciepła technologicznego z rur stalowych łączonych przez zaciskanie

UWAGI:

Wszystkie przejścia przewodów c.o. przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Na każdym pionie należy zamontować zawór odpowietrzający, przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Grzejniki z podłączeniem dolnym – przed grzejnikami zamontować przyłącza kątowe odcinające, podłączenia ze ściany.

Grzejniki montować w opakowaniach fabrycznych i zdjąć je dopiero po zakończeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

Wszystkie przewody w bruzdach ściennych, w obudowach oraz w posadzkach należy zaizolować.

Wszystkie piony c.o. należy wyposażyć w zawory odwadniające.


STUDIO A4
SPÓŁKA PROJEKTOWA Z O.O.
al. Wojska Polskiego 20 / II p.
70-470 SZCZECIN
tel. 0/91- 4 88 16 50 fax. 0/91- 4 88 48 94
studioa4@maqsimum.pl

architekt prowadzący	JACEK LENART	08.2025
obiekt	ADAPTACJA OBIEKTU BIUROWEGO NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY UNIWERSYTETU WSB MERITO	
adres	PRZY UL. CZACKIEGO 3A W SZCZECINIE, DZ.NR EWID. 29/1 I 11DR OBR. 1040	data
faza projekt	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	S
treść rysunku	RZUT III PIĘTRA INSTALACJA C.O. I C.T.	
symbol	503/A4/2024/PT-W	skala 1:100
opracował	mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002	16
sprawił	mgr inż. Grzegorz Keczmar upr. bud. nr 77/Sz/2002	
		nr rysunku