



LEGENDA:

----- projektowana instalacja c.o. z rur stalowych łączonych przez zaciskanie prowadzona po wierzchu ścian do grzejników

co1 projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych łączonych przez zaciskanie

22KV/900 800 mm 4,50 grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł nastawa zaworu termostaticznego (wkładka - małe kv)

22KV/900 800 mm 4,50 grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł nastawa zaworu termostaticznego (wkładka do grz. zint. - duże kv)

(dkv)

22KV/900o 800 mm 4,50 grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł nastawa zaworu termostaticznego (wkładka - małe kv) ocynkowany

22KV/900o 800 mm 4,50

grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł nastawa zaworu termostaticznego (wkładka do grz. zint. - duże kv) ocynkowany

ct1

projektowany pion ciepła technologicznego z rur stalowych łączonych przez zaciskanie

UWAGI:

Wszystkie przejścia przewodów c.o. przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Na każdym pionie należy zamontować zawór odpowietrzający, przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Grzejniki z podłączeniem dolnym - przed grzejnikami zamontować przyłącza kątowe odcinające, podłączenia ze ścianami. Grzejniki montować w opakowaniach fabrycznych i zdjąć je dopiero po zakończeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich. Wszystkie przewody w brudach ściennych, w obudowach oraz w posadzkach należy zaizolować. Wszystkie piony c.o. należy wyposażyć w zawory odwadniające.



architekt prowadzący	JACEK LENART	08.2025
obiekt	ADAPTACJA OBIEKTU BIUROWEGO NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY UNIWERSYTETU WSB MERITO	data
adres	PRZY UL. CZACKIEGO 3A W SZCZECINIE, DZ.NR EWID. 29/1 I 11DR OBR. 1040	
faza projekt	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	S
treść rysunku	RZUT IV PIĘTRA INSTALACJA C.O. I C.T.	
symbol	503/A4/2024/PT-W	skala 1:100
opracował	mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002	branza
sprawił	mgr inż. Grzegorz Keczman upr. bud. nr 77/Sz/2002	
		17
		nr rysunku