

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
w Opolu Sp. z o.o.
ul. Dłaska 6A
45-222 Opole

www.wikopole.com.pl
wik@wikopole.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel.: (77) 443 55 00

Centrum Funkt.
Monitorowania tel.: 99 44

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
NIP: 776-000-042-112
REGON: 141834
KAPITAŁ Zakładowy:
300 000 000 PLN

PU-252-34BIS/25

Opole, dnia 04.12.2025 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU**

**„Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na SUW
Zawada”**

Znak postępowania: PU-252-34BIS/25

Zamawiający, działając w oparciu o § 15 ust. 5, 6 Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Pytania dotyczące aplikacji SCADA: - w jakiej wersji środowiska ClearScada działa wizualizacja, którą trzeba uzupełnić o dodatkowe informacje z fotowoltaiki, - czy Zamawiający dysponuje edytowalną wersją źródłową aplikacji SCADA, - czy Zamawiający dysponuje licencją, która pozwala na wprowadzenie dodatkowych zmiennych i masek synoptycznych do aplikacji SCADA.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada edytowalną wersję źródłową aplikacji SCADA oraz dysponuje wystarczającą ilością zmiennych do zwizualizowania instalacji fotowoltaicznej. Wizualizacja działa w Geo SCADA 2021 Expert Update July 2022.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i wiąże Wykonawców.

Wiceprezes Zarządu
ds. Zaopatrzenia w Wodę

Stanisław Janik

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych i Inwestycyjnych

Agnieszka Maślak