

Gorzów Wlkp 28.05.2025r.

RPUZ/G/0034/2025/OD/ZIR/RI

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

ENEA Operator sp. z o.o. (dalej: Zamawiający), działając na podstawie pkt 1.11. Warunków Zamówienia z 27.05.2025r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, którego przedmiotem jest:

**Modernizacja stacji SN/nn na terenie Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp. (PROJEKT + WYKONAWSTWO). S-2024-17588**

Modyfikacja nr 1:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 1a załącznika nr 12 do WZ,

Z

„1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: Modernizacja punktów sterowanych radiowo w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. dla RD2, RD3, RD4 i RD5 z dnia 03.10.2024r. wraz z załącznikiem nr 1 do PFU – Zmiana zakresu modernizacji punktów.

Oraz przy uwzględnieniu następujących zmian do PFU:

a) W systemie SCADA należy uruchomić i wyedytować wszystkie obiekty objęte umową wraz z funkcjonalnością FDIR dla wybranych obiektów wskazanej w zestawieniu (dotyczy Rejonowej Dyspozycji Mocy RDM i Oddziałowej Dyspozycji Stacji ODS).

b) „Sterownik telemechaniki ma zapewnić komunikację z systemem dyspozytorskim za pośrednictwem 2 kanałów: TETRA i GSM.

c) W przypadku ustanawiania służebności przesyłu, służebność należy ustanowić w pasie linii na całej działce.

d) Zamawiający nie zapewnia, że dla wszystkich działek należących do Lasów Państwowych zawarte są umowy umożliwiające korzystanie z gruntu.- należy takowe pozyskać

e) Mając na uwadze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573 Zamawiający nie dopuszcza od dnia 1 stycznia 2026 wprowadzania do użytku urządzeń elektrycznych, które wykorzystują w medium izolacyjnym lub przerywającym łuk elektryczny fluorowe gazy cieplarniane.

Wykonawca w złożonej ofercie winien uwzględnić możliwość i realność zabudowy urządzeń w wykonaniu SF6 przed 01.01.2026.

Ryzyka związane z czasem dostawy urządzeń w wykonaniu SF6, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wprowadzenia do ruchu pozostają po stronie Wykonawcy.”

Na

„1 .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: Modernizacja punktów sterowanych radiowo w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. dla RD2, RD3, RD4 i RD5 z dnia 03.10.2024r. wraz z załącznikiem nr 1 do PFU – Zmiana zakresu modernizacji punktów.

Oraz przy uwzględnieniu następujących zmian do PFU:

a) Czynności edycyjne w SCADA realizowane będą przez służby zamawiającego.

b) „Sterownik telemechaniki ma zapewnić komunikację z systemem dyspozytorskim za pośrednictwem 2 kanałów: TETRA i GSM.

c) W przypadku ustanawiania służebności przesyłu, służebność należy ustanowić w pasie linii na całej działce.

d) Zamawiający nie zapewnia, że dla wszystkich działek należących do Lasów Państwowych zawarte są umowy umożliwiające korzystanie z gruntu.- należy takowe pozyskać

e) Mając na uwadze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573 Zamawiający nie dopuszcza od dnia 1 stycznia 2026 wprowadzania do użytku urządzeń elektrycznych, które wykorzystują w medium izolacyjnym lub przerywającym łuk elektryczny fluorowe gazy cieplarniane.

Wykonawca w złożonej ofercie winien uwzględnić możliwość i realność zabudowy urządzeń w wykonaniu SF6 przed 01.01.2026.

Ryzyka związane z czasem dostawy urządzeń w wykonaniu SF6, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wprowadzenia do ruchu pozostają po stronie Wykonawcy.”

Pozostałe postanowienia WZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem