

Gorzów Wlkp., 28.08.2025.

RPUZ/G/0114/2025/OD/ZIR/RI

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

ENEA Operator sp. z o.o., działając na podstawie pkt 1.12. Warunków Zamówienia z dnia 18.07.2025 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa stacji elektroenergetycznej GPZ Łupowo (zaprojektuj i wybuduj) S-2015-15554
udziela odpowiedzi WZ.

Pytanie nr 16

W związku z wejściem w życie dnia 01.01.2028 rozporządzenia PE i Rady UE nr 2024/573 z 7 lutego 2024 dotyczącego ograniczenia stosowania gazu SF₆ w urządzeniach i aparaturze elektroenergetycznej prosimy o umożliwienie zastosowania wyłączników izolacyjnych z gazem o wskaźniku GWP<1. Zwracamy uwagę, że termin realizacji zamówienia został określony na nie więcej niż 32 miesiące od daty podpisania umowy, co może oznaczać, że zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2028, czyli po wejściu w życie rozporządzenia UE.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał na ograniczenia w stosowaniu gazu SF₆ w załączniku nr 12 Opis przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,