



Skórzec, 12.12.2025r.

Gmina Skórzec
ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2176/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

**w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup agregatu prądotwórczego – 1 szt.

Kod CPV: 31121100-1

1.1. Wymagania minimalne

Agregat prądotwórczy – 1 szt.		
Lp.	Opis	Minimalne wymagania
1.	Wymagania podstawowe	<p>Minimalna moc znamionowa PRP agregatu 40 kVA / 32 kW.</p> <p>Minimalna moc awaryjna ESP agregatu 45 kVA / 36 kW.</p> <p>Agregat wyposażony w silnik wysokoprężny o poniższych parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none">- przystosowany do pracy ciągłej;- z chłodzeniem cieczą;- mocy bazowej PRP minimum 35 kWm;- maksymalne zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu 10 l/h; <p>Agregat wyposażony w prądnicę o poniższych parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none">- moc w trybie PRP minimum 40 kVA;- stopień ochrony IP minimum 23;- materiały izolacyjne w urządzeniu muszą mieć co najmniej klasę H;- dokładność regulacji napięcia +/- 1%;- sprawność minimum 89%. <p>Agregat wyposażony w panel sterowania o poniższych parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none">- funkcja automatycznej detekcji zaniku napięcia w sieci;- możliwość sterowania automatycznego i ręcznego;- wyłącznik główny prądnicy;- monitorowanie parametrów sieci i generatora (napięcie, częstotliwość, prąd);- automatyczne załączania i wyłączania oraz dozór parametrów pracy;- zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem, nadnapięciem;- historia zdarzeń i alarmów;- możliwość konfiguracji przez PC;- możliwość modułów rozszerzających (Ethernet, GSM, WiFi).

		<p>Agregat wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 litrów umożliwiający pracę przez minimum 15 godzin przy 75% obciążenia PRP wyposażony w elektroniczny czujnik poziomu paliwa.</p> <p>Agregat wyposażony w obudowę dźwiękochłonną odporną na warunki atmosferyczne.</p> <p>Agregat wyposażony w amortyzatory antywibracyjne zainstalowane między ramą, a układem silnik-prądnica.</p> <p>Agregat wyposażony w akumulator rozruchowy wraz z układem ładowania.</p> <p>Agregat wyposażony w wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przeciążeniowym generatora.</p> <p>Agregat wyposażony w układ SZR przystosowany do agregatu.</p> <p>Maksymalne wymiary agregatu: (dł. x szer. x wys. w mm): 2300 x 1100 x 1400.</p> <p>Waga zespołu netto nie większa niż 850 kg.</p>
2.	Normy i certyfikaty	<p>Wymagane jest posiadanie certyfikatu jakości ISO 9001 oraz AQAP 2110:2016 przez producenta agregatu.</p> <p><u>Zespół wykonany zgodnie ze standardami:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dyrektywa 2006/42/EC w sprawie maszyn; - dyrektywa 2014/35/EU w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia; - norma ISO 8528-4 :2015 - Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi Część 4: Aparatura sterownicza i rozdzielcza - norma ISO 8528-5 :2015 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi - Część 5: Zespoły prądotwórcze - norma EN 12601 :2013 - Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi – Bezpieczeństwo
3.	Dostarczenie i montaż	<p>Wymagane dostarczenie i rozładunek na obiekt w miejsce wskazane przez zamawiającego.</p> <p>Wymagane napełnienie płynami eksploatacyjnymi oraz zapewnienie paliwa ze zbiornika zewnętrznego w ilości niezbędnej do przeprowadzenia testów według procedury dostawcy (z wyłączeniem wielogodzinnych prób pod obciążeniem).</p> <p>Wymagane uruchomienie, przeszkolenie z obsługi w zakresie eksploatacji (w dniu uruchomienia).</p> <p>Wymagane jest wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej, odbiorczej i sygnałowej, uziemienia agregatu oraz prac budowlanych w tym wykonania otworów na czerpnie (jeśli wymagana), wyrzutnię i odprowadzenia spalin oraz fundamentu. Powyższe muszą uwzględniać wykopanie trasy kablowej, ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do budynku, instalację SZR (samoczynne załączenie rezerwy) oraz podłączenie SZR do serwerowni.</p> <p>Wymagane jest wykonanie testu pracy agregatu na obiekcie oraz instrukcji współpracy ruchowej SZR z siecią energetyki zawodowej (uzgodnienia z lokalnym zakładem energetycznym) w uwzględnianiu, że ewentualne opóźnienia w ustaleniach nie z winy wykonawcy nie będą obciążały wykonawcę w zakresie terminowości realizacji całego projektu w tym kar umownych). Wymagane wykonanie opisu technicznego zainstalowanych urządzeń.</p>
4.	Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznej pomiędzy	<p>Kable zasilające 5x25 mm² w rurze Arota 100 mm.</p> <p>Kabel sterowniczy STEROWANIE I KONTROLA PRACY ZESPOŁU, STYKI DO BMS (14x1,5mm²).</p> <p>POTRZEBY WŁASNE (4x2,5mm²).</p> <p>Zdalny STOP (3x1,5 mm²).</p>

	agregatem i budynkiem	Ethernet LAN (4x2x0,05) – SKRĘTKA w ekranie.
5.	Zdalny monitoring	<p>Wymagana możliwość monitoringu parametrów sieci zasilającej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej; - rejestracja wartości średnich, minimalnych i maksymalnych; - bieżący pomiar poboru mocy oraz wartości prądów i napięć w czasie normalnej pracy oraz pracy agregatu podczas zaniku sieci AC <p>Dostęp do historii pomiarów</p> <p>Zdalny podgląd on-line przy pomocy aplikacji na telefon, możliwość dodania wielu użytkowników bez konieczności dodatkowych licencji.</p>
6.	Pomiary elektryczne	<p>Wymagane jest wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomiar stanu izolacji kabli; - pomiar impedancji pętli zwarcia; - pomiar uziemienia rezystancji gruntu metodą trójprzewodową.
7.	Gwarancja	<p>Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy.</p> <p>Wymagane oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta posiadającym certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.</p>
8.	Testy fabryczne FAT	<p>Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia testów odbiorczych (FAT) w miejscu wytwarzania lub w innym uzgodnionym z zamawiającym w obecności przedstawicieli zamawiającego.</p> <p>Przy przeprowadzeniu prób i ocenie wyników, wymagane jest potwierdzenie ich stosownymi protokołami.</p> <p>W ramach testów FAT wymagane jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie zgodności podzespołów z kartą produkcji agregatu; - sprawdzenie połączeń śrubowych oraz elektrycznych; - sprawdzenie uziemień oraz oznakowanie zespołu prądotwórczego; - sprawdzenie poziomów płynów oraz szczelności układu smarowania i chłodzenia; - ustawienie nastaw wyłącznika głównego agregatu; - uruchomienie agregatu na biegu jałowym (regulacja prędkości obrotowej oraz napięcia); - sprawdzenie pracy grzałki, akumulatorów, ładowarki, alternatora; - testy zadziałania czujników, zabezpieczeń, sygnałów; - sprawdzenie pracy agregatu przy 25%, 50% i 75% obciążenia znamionowego przez 5 minut; - sprawdzenie pracy agregatu przy 100% obciążenia znamionowego przez 20 minut; - sprawdzenie pracy agregatu przy 110% obciążenia znamionowego przez 20 minut; - pomiar prądów fazowych dla trzech wielkości obciążenia (50%, 75% i 100%); - pomiar napięć międzyfazowych dla trzech wielkości obciążenia (50%, 75% i 100%); - pomiar częstotliwości dla trzech wielkości obciążenia (50%, 75% i 100%); - sprawdzenie ręcznego sterowania START/STOP; - sprawdzenie automatycznego sterowania START/STOP.
9.	Inne	<p>Dostawca agregatu prądotwórczego zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych z załączeniem kart katalogowych zespołu prądotwórczego, silnika i prądnicy oraz certyfikatów.</p> <p>Wykonanie zasilania potrzeb własnych agregatu.</p>



1.2. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą:

- a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Zapytaniu ofertowym,
- b. posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty itp.

1. Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji zapytania. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.), jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

2. Okres realizacji prac

Wymagany maksymalny termin wykonania Zamówienia - do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

3. Tryb udzielania zamówienia

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320. z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości niższej niż 130.000 złotych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 roku.

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

- 4.1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, telefonicznie pod numerem tel.: 25 308 11 59 lub pocztą elektroniczną pod e-mailem: s.kielczykowska@gminaskorzec.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Sylwia Kielczykowska.

- 4.2. Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania mogą zadawać pytania poprzez Bazę Konkurencyjności, zakładka „Pytania”.
- 4.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie oraz zamieścić je na stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.
- 4.5. Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego, jak i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieszczać będzie na Bazie Konkurencyjności.

5. Warunki udziału w postępowaniu

- 5.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 1 usługę (słownie: jedną) w ramach, której dostarczył, zamontował i uruchomił sprzęt w postaci agregatu prądotwórczego o mocy min. 30 kVA a wartość dostawy wynosiła min. 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu usług (**zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5**).
- 5.2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającą w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. 2025 poz. 514).

- 5.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt 5.1-5.3 Wykonawca musi złożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz usług – **wzory stanowią Załączniki nr 3, 4 oraz 5 do zapytania.**

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

- 6.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi.

Cena oferty brutto (C) – 80 % tj. max 80 pkt

Gwarancja (Gw) – 20% tj. max 20 pkt

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:

$$LP = C + Gw$$

gdzie,

LP – liczba punktów przyznana badanej ofercie

C - liczba punktów przyznana w kryterium ceny

Gw – liczba punktów przyznana w kryterium gwarancji

- 6.2. Zasady oceny w ramach kryterium ceny:

W ramach kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą punktów wynikającą z działania: **$C = C_{min} / C_b \times 80$**

gdzie,

C – liczba punktów w kryterium cena

C_{min} - cena oferty z najniższą ceną

C_b – cena oferty badanej

- 6.3. Zasady oceny w ramach kryterium „Gwarancja”:

W ramach kryterium „Gwarancja” oferta otrzyma punkty za określenie okresu obowiązywania gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Okres obowiązywania gwarancji	Liczba przyznanych punktów za kryterium Gwarancja (Gw)
36 miesięcy	Gw = 0 pkt
48 miesięcy	Gw = 10 pkt
60 miesięcy	Gw = 20 pkt

W ofercie można podać jedynie okresy obowiązywania gwarancji zgodnie z powyższą tabelą. W przypadku podania wartości pośrednich innych niż wskazane w powyższej tabeli, punktacja zostanie przyznana za poprzedni krótszy okres obowiązywania gwarancji. W przypadku podania okresu obowiązywania gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta nie będzie rozpatrywana i będzie podlegała odrzuceniu z powodu nie spełniania wymagań minimalnych.

- 6.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom



przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.

7. Miejsce i termin składania ofert

Formularz ofertowy należy złożyć w formie elektronicznej (podpisany skan dokumentów lub dokumenty podpisane podpisem elektronicznym) poprzez Bazę Konkurencyjności (opcja „Utwórz ofertę” do ogłoszenia) w terminie do dnia 22.12.2025 r. do godziny 14:00.

8. Wymogi co do przygotowania oferty

8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**);
- 2) Wypełniony i podpisany Formularz – Opis przedmiotu oferty (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**) wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do użytku zaoferowanego urządzenia (np. certyfikaty, normy, zezwolenia, świadectwa, atesty itp. itd.) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań minimalnych zaoferowanego urządzenia; Załącznik nr 2 musi zawierać wszystkie informacje konieczne do weryfikacji czy spełnia minimalne wymagania opisane w zapytaniu oraz **zawierać dokładne parametry techniczne zaoferowanego urządzenia.**
- 3) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 - a) wypełniony i podpisany Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy/usługi te zostały wykonane (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**) z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
 - b) Wypełnione i podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**) oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego**).
- 4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8.4. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

8.5. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w informacji skierowanej do

Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

8.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do: odwołania, unieważnienia, zmian całości lub części zapytania ofertowego.

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec** z siedzibą, NIP: 8212393379, REGON: 711582575;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 - a) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 - b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 - c) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail oraz telefon.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 - a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy,
 - b) pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
 - c) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji



zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz – opis przedmiotu oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wzór umowy