

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A.1	A.1 ST...	BS100 LED REGULOWANA ST1-34W/ST2-29W/ST3-24W/ST4-19W IP65
A.2	A.2 ST...	BS100 LED REGULOWANA ST1-51W/ST2-43W/ST3-35W/ST4-28W IP65
B.1	B.1	GEO LED 20W IP65
C.1	C.1	LED PANEL 36W ED IP40 DS UGR<19 CRI>90
C.2	C.2	LED PANEL 36W SD AUTODIMMER IP40 DS UGR<19 CRI>90
D.1	D.1	DOWNLIGHT IP54 ED 25W DS CRI>90 UGR<19
D.2	D.2	DOWNLIGHT IP54 ED 35W DS CRI>90 UGR<19
E.1	E.1	FULL MOON 18W IP44
F.1	F.1 2W	ATOMIC TOP LED 2x21W SD IP40 UGR<19 ZW
G.1	G.1	ATOMIC LED K 40W IP40
H.1	H.1	H-PRO LED 246W SD AUTODIMMER IP66 IK09
EW1	EW1	FORMULA LED SE 1H AT IP65 IK07 -10°C ÷ +45°C CNBOP, PIKTOGRAM
EW2	EW2	FORMULA LED SE 1H AT IP65 IK07 -10°C ÷ +45°C CNBOP SIGN DS
AW1	AW1 AW1	FORMULA LED SE 1H AT IP65 IK07 -10°C ÷ +45°C CNBOP DS
AW2	AW2	FORMULA LED SE 1H AT IP65 IK07 -10°C ÷ +45°C CNBOP NS
AW3	AW3	FORMULA LED SE/SA 1H AT IP65 IK07 -10°C ÷ +45°C CNBOP

BEGHELLI-POLSKA Sp. z o.o.
44-207 RYBNIK, ul. Podmiejska 95
tel.:+48 32 422 55 79
www.beghelli-polska.pl; NIP: 954-255-23-09

ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wioleta Mazgaj
DATA:	9 LISTOPAD 2023

UWAGA:
1. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu ppoż. dla całego obiektu.

2. Należy zweryfikować lokalizację hydrantów oraz urządzeń p.poż. (GAŚNICE, ROP itp.), następnie umieścić w ich pobliżu (do 2 metrów) oprawę awaryjną.

3. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

- Kaseta sterowania oświetleniem hali
- Łacznik oświetlenia - pojedynczy
- Łacznik oświetlenia - świecznikowy
- Łacznik oświetlenia - schodowy
- Czujka ruchu 360 st.
- Gniazdo wtyczkowe 230V
- Gniazdo wtyczkowe 230V IP44
- Gniazdo 400V/16A
- Punkt elektryczno-logiczny 2x(3x230V+ 2xRJ45 kat. 6) w puszce podłogowej
- Punkt elektryczno-logiczny (3x230V+ 2xRJ45 kat. 6) w puszce podłogowej
- Zestaw gniazd 2x230V/1x400V/16A

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE S-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane S-PROJEKT Damian Sławik
ul. Opolska 38, 47-344 Walce
info@sprojekt.net, www.sprojekt.net, tel.601 448 393

Nazwa rysunku: **Rzut Przyziemia**
PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym
Skala: 1:100
Numer rys.: E1
Data opracowania: 11. 2023
Inwestor: JPS Serwis Sp. z o.o., ul. Portowa 9B, 47-205 Kędzierzyn - Koźle
Lokalizacja: ul. Portowa 9, 47-205 Kędzierzyn -Koźle , dz. nr 2673/13, 2676/12, jed. ew. 160301_1 Kędzierzyn -Koźle, obręb ew. 0046 Kędzierzyn-Koźle
Projektował: mgr inż. Tomasz Hudała upr. proj. OPL/0699/PWOE/11 — Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Marek Dudek upr. proj. OPL/0631/PWOE/10 — Podpis: