

Poznań, 2019-09-19

Numer pisma: DW/IBM/378/53736/2019

Numery spraw: IBM/80-9-1/1001/2019

**Izoterm Spółka Jawna Witold Janik  
Robert Cieślik  
Grunwaldzka 332  
60-166 Poznań****Dotyczy: przebudowy wodociągu DN 150 - ul. Pusta, Poznań**

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.09.2019r (wpływ do Aquanet 9.09.2019r) informujemy, że istniejący na mapie wodociąg DN 150 jak również studnia o rzędnej terenu 80.85, o której mowa w Państwa piśmie nie znajduje się w eksploatacji Aquanet.

Wodociąg DN 150 to najprawdopodobniej instalacja wewnętrzna należąca do MPK.

Zwracamy jednak uwagę, że na wysokości projektowanej przebudowy kanału ciepłowniczego znajduje się magistrala wodociągowa DN 600 będąca w naszej eksploatacji oraz kanał deszczowy z wpustami ulicznymi będący w eksploatacji ZDM.

Poniżej wytyczne do prowadzenia robót w pobliżu magistrali :

1. Należy zachować min. 0,50m w świetle przy przechodzeniu kanałem ciepłowniczym pod magistralą i min. 0,30m przy przejściu nad magistralą.
2. W pobliżu magistrali prace należy prowadzić ręcznie.
3. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

zał. 3

*Sprawę prowadziła:*

[Redacted signature]

**AQUANET**  
DZIAŁ ROZWOJU MAJĄTKU[Redacted signature]  
Główny Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej











