

Rabowice, dnia 12.12.2022 r.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci ciepłociągowej wraz z przyłączami do budynków w ramach likwidacji grupowego węzła ciepłego w rejonie os. Zygmunta III Wazy 1, 2, 3, 5, 6, 7 i ul. Grudzińskiego w Swarzędzu

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący uzgodnienia lokalizacji sieci ciepłociągowej wraz z przyłączami do budynków w ramach likwidacji grupowego węzła ciepłego w rejonie os. Zygmunta III Wazy 1, 2, 3, 5, 6, 7 i ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, jako gwarant wykonywanej w 2022r. nawierzchni z prefabrykatów betonowych na parkingu przy komisariacie Policji informuję, iż Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. wyraża zgodę na lokalizację sieci ciepłej zgodnie z rysunkiem na parkingu przy Komisariacie Policji i opiniuję pozytywnie projekt odtworzenia nawierzchni z zachowaniem następujących warunków:

- roboty rozbiórkowe będą wykonane przez Państwa firmę w taki sposób, aby zachować istniejące prefabrykaty betonowe jako możliwe do ponownego wbudowania;
- roboty na istniejącej sieci zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę w porozumieniu z gestorem sieci i na podstawie otrzymanego od Zarządcy Drogi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
- po wykonaniu robót metodą wykopu otwartego należy wykop zasypać i zagęścić warstwami piasku gr. do 30cm osiągając wskaźnik zagęszczenia min. 0,98 na głębokości od 0 do 50cm poniżej spągu warstwy podbudowy betonowej, wyniki z przeprowadzonego badania zagęszczenia należy przedstawić Gwarantowi nawierzchni;
- w przypadku wykonywania prac metodą przecisku wykonawca prac na sieci ciepłociągowej odpowiada na zasadach wyłączności za wszelkie zniszczenia na mieniu osób trzecich, w tym za uszkodzenia i awarie spowodowane wykonywaniem przez siebie prac;
- zlecenia odpłatnego wykonania robót naprawczych konstrukcji nawierzchni gwarantowi celem zachowania gwarancji udzielonej Zarządcy Drogi (koszt jednostkowy wykonania robót naprawczych wynosi 500 zł netto / m², przy czym minimalna kwota zlecenia wynosi 1000 zł netto), przy czym cen jednostkowa wskazana niniejszym piśmie może ulec zmianie po 31.12.2022r.;
- nie dopuszcza się odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników przez podmioty trzecie;
- o planowanym terminie wykonania prac proszę poinformować Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. poprzez email: krug@krug.com.pl lub [REDACTED] z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem

BUDOWNICTWO DROGOWE
KRUG Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mateusz Nietopiel

Dokument podpisany przez
Mateusz Stanisław Nietopiel
Data: 2022.12.12 17:41:22
CET
Powód: Zatwierdzam
dokument
Położenie: Rabowice; 62-
020; Wielkopolskie; Polska