

Poznań, dnia 24.01.2022 r.  
Enea/OD5/ZMS/SU/  
WEO22E014884/2022  
K2200025098

Izoterm Sp. j.  
Sz. P. Robert Cieślik  
Ul. Grunwaldzka 332  
60-166 Poznań

**Dotyczy: przebudowy magistrali ciepłowniczej 2 x DN 800 mm oraz komory P5/7 w rejonie ul. Lechickiej/Wojciechowskiego w Poznaniu.**

Odpowiadając na pismo z dnia 09.12.2021 r. dotyczące warunków prowadzenia prac związaną z przebudową magistrali ciepłowniczej pod linią WN 110 kV relacji Sołacz - Naramowice (przęsło 4-5), ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań informuje, że wszelkie prace w pobliżu i pod linią **muszą** być prowadzone przy **wyłączonej** linii WN 110 kV.

Przepisy BHP odnoszące się do budowy: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 15,0 m – dla linii WN 110 kV.

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub innych urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachować należy odległość, o której mowa powyżej, mierzoną od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych (w odległości mniejszej od wyżej podanej) robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się pod odpłatnym nadzorem ENEA Operator Sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez ENEA Operator Sp. z o.o. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora. Potrzeby wyłączeń linii 110 kV należy zgłaszać pisemnie do ENEA Operator Sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Poznań:

- z dwumiesięcznym wyprzedzeniem – dla wyłączeń do pięciu dni.
- do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma dojść do skutku – wyłączenia dłuższe niż 5 dni.

Jednocześnie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań informuje, że w celu uzyskania warunków dotyczących linii SN i nn, należy wystąpić pisemnie do Rejonu Dystrybucji Poznań, ulica Panny Marii 2, 61-108 Poznań.

Niniejsza opinia Enea/OD5/ZMS/SU/WEO22E014884/2022 jest ważna dwa lata od dnia jej wydania.

Prowadzący zadanie:



K.o.:

- SU/LK

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ  
DYREKTOR

Jarosław Popowski



ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl