

Witam,

w razie kolizji należy skontaktować się z Gazownią Poznań Północ, ul. Czerwonacka 3 tel. 61 8 545-100 – kierownik [redacted] e-mail gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl

Z poważaniem

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
tel. 61 854 52 84
adres korespondencyjny: ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

From: [redacted]
Sent: Thursday, November 18, 2021 2:12 PM
To: [redacted]
Subject: Re: informacja dot. istniejącej infrastruktury

UWAGA! Ta wiadomość została wysłana z zewnętrznego adresu email. Proszę nie klikać w zawarte w niej linki i nie otwierać dołączonych załączników, jeśli nie jesteś pewien, że pochodzi z zaufanego źródła. Podejrzane email-e proszę kierować na pomoc.it@psgaz.pl jako załącznik do zgłoszenia.

Dzień dobry

Dziękuję za szybką informację.

Rozumiem, że w razie kolizji można je będzie usunąć pod Państwa nadzorem.

z poważaniem
Robert Cieślik

IZOTERM Sp.j.
ul.Grunwaldzka 332, 60-166 Poznań
tel. 061 8672825 fax 061 8615604
kom. 602 504 190
E: izoterm@izoterm.poznan.pl W: <http://www.izoterm.poznan.pl>

From: [redacted]

Sent: Thursday, November 18, 2021 11:12 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: informacja dot. istniejącej infrastruktury

Dzień dobry,
Gazociągi zaznaczone na mapce jako A i B zlokalizowane na ul. Lechickiej w Poznaniu, są wyłączone z eksploatacji. Rura stalowa DN 300 i rura żeliwna DN 300 pozostały w ziemi.
Rzeczywiste posadowienie sieci gazowej we wskazanym rejonie można określić na podstawie próbnych przekopów przed przystąpieniem do robót.
Gazociągi powinny być ułożone na głębokości około 1 m.
Podanie informacji na temat rzędnych jest niemożliwe, ponieważ przedmiotowe gazociągi budowane były w latach, kiedy nie określono ich posadowienia

Z poważaniem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
tel. 61 854 52 84
adres korespondencyjny: ul. Za Groblą 8 , 61-860 Poznań

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

From: [REDACTED] <[REDACTED]@psgaz.pl>
Sent: Wednesday, November 17, 2021 2:47 PM
To: [REDACTED]
Subject: informacja dot. istniejącej infrastruktury

UWAGA! Ta wiadomość została wysłana z zewnętrznego adresu email. Proszę nie klikaj w zawarte w niej linki i nie otwieraj dołączonych załączników, jeśli nie jesteś pewien, że pochodzi z zaufanego źródła. Podejrzane email-e proszę kierować na pomoc.it@psgaz.pl jako załącznik do zgłoszenia.

Dzień dobry
opracowujemy, na zlecenie Veolii, koncepcję przebudowy istniejącej magistrali 2 x Dn 800 mm pod ulicą Lechicką w Poznaniu. W miejsce istniejącego kanału zaprojektowane będą rurociągi preizolowane w tych samych miejscach w rurach osłonowych Dn 1200mm.

Rurociągi pod ulicą Lechicką wymagać będą prawdopodobnie posadowienia poniżej istniejącego kanału. Zwracam się z prośbą o informację dot. rzędnych Państwa sieci w zaznaczonych miejscach (A i B) – na skrzyżowaniach oraz o informację dot. średnic i ciśnienia.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

z poważaniem

Robert Cieślik

IZOTERM Sp.j.

ul.Grunwaldzka 332, 60-166 Poznań

tel. 061 8672825 fax 061 8615604

kom. 602 504 190

E: izoterm@izoterm.poznan.pl W: <http://www.izoterm.poznan.pl>