

data: 21.03.2022r

Numer sprawy: ZDM-IPO.416.470.2022

Numer narady koordynacyjnej: ZG-OPK.4105.434.2021

Nazwa ulicy: ul. Lechicka

☐ telekom.    ☐ gaz    ☐ san.    ☐ wod.    ☐ energ.    ☐ oświat.    ☒ ciepł.    ☐ desz.  
☐ monitoring

Inwestor: Veolia Energia Poznań S.A.

☒ bezwzględnie należy przestawić projekt na odtworzenie elementów pasa drogowego;

☐ przejście poprzeczne przez jezdnie / chodnik / miejsca postojowe bezwzględnie wykonać przeciskiem;

☒ odtworzeniu podlegają wszystkie elementy pasa drogowego które ulegną uszkodzeniu podczas prowadzonych prac;

☒ wszystkie roboty odtworzeniowe należy zlecić specjalistycznej firmie drogowej.

W przypadku naruszenia:

☒ nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej odtworzyć do KR5 z zastosowaniem 20cm odsadzek

☒ warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej odtworzyć na całej istniejącej szerokości jezdni / chodnika;

☐ warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej odtworzyć min. na szerokości jednego pasa ruchu;

☒ nawierzchnie jezdni/zjazdu/miejsc parkingowych/chodnika/ścieku z elementów kamiennych, betonowych / ..... odtworzyć z nowych lub nieuszkodzonych elementów na min. 20 cm podbudowie z betonu C8/10 / C12/15;

☐ nawierzchnie jezdni nieutwardzonej odtworzyć do stanu pierwotnego przez ułożenie i zawałowanie min. 10 cm warstwy gruzu pokruszarkowego betonowego;

☐ nawierzchnie chodnika z elementów betonowych / ..... odtworzyć z nowych lub nieuszkodzonych elementów na min. 10 cm podbudowie z betonu C8/10, na całej szerokości chodnika;

☒ oporniki i/lub krawężniki odtworzyć z nowych lub nieuszkodzonych elementów;

☐ należy uzyskać zgodę konserwatora zabytków;

☒ nawierzchnię terenów zielonych odtworzyć do stanu pierwotnego

Specjalista Wydziału  
Remontów i Utrzymania Dróg  
*mgr inż. Brzoża S. Białłowski*  
.....  
(podpis inspektora)

Starszy Inspektor Wydziału  
Remontów i Utrzymania Dróg  
*Agnieszka Janowska-Kranz*  
upr. nr WKP/1096/OZOD/13  
.....  
(podpis naczelnika)