

Znak sprawy: MKZ-X.4125.5.85.2023.K
Poznań, 16-08-2023 r.



Nr rej.: 16082301920
IZOTERM Robert Cieślik
UL.GRUNWALDZKA 332
60-166 POZNAŃ

Miejski Konserwator Zabytków w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2023 r. (data wpływu: 31.07.2023 r.), w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy sieci ciepłej wraz z przyłączami przy ul. Promienistej 10 w Poznaniu (dz. nr 106/2, 107/9, 188/6, 187 ark. 23 obręb Łazarz), oraz w nawiązaniu do wydanej opinii z dnia 17.07.2023 r., uprzejmie informuje, że po przeanalizowaniu alternatywnej trasy ciepłociągu oraz wyłączeniu z terenu objętego wnioskiem działek nr 106/2 i 107/9, uprzejmie informuje, że akceptuje ze stanowiska konserwatorskiego zmieniony projekt przyłącza.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6.10.1982 r., w związku z powyższym na budowę sieci ciepłej należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

Inwestycja powinna być planowana i przeprowadzona zgodnie ze Standardami ochrony drzew przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P. W związku z powyższym nie dopuszcza się prowadzenia wykopów otwartych bliżej niż 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od obrysu krzewów oraz 1,5 m w przypadku metod bezwykopowych. Odległość 3 m od nasady pnia obowiązuje również w przypadku lokalizacji komór przyciskowych. Obowiązuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pędów krzewów. Prace w zasięgu systemu korzeniowego należy prowadzić jedynie w minimalnym zakresie i czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych etapów robót, natychmiast po ich zakończeniu wykop przy drzewach należy uzupełnić ziemią urodzajną. Drzewa na czas prowadzenia prac powinny zostać należycie zabezpieczone. Nie dopuszcza się składowania pod drzewami wszelkich materiałów budowlanych, w tym ziemi pochodzącej z wykopów, kostek brukowych, rur itp. Drzewa w obrębie prowadzonych prac (tj. w odległości do 3 m) należy podlać po zakończeniu prac.

Na wskazanym terenie nie występują znane dotychczas stanowiska archeologiczne.
W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych lub obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 i 33 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r., zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OCHRONY ZABYTKÓW NIEMUCHOŚCI
Agnieszka Jakubowska
Agnieszka Jakubowska

Załącznik 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
[REDACTED]
[REDACTED]