



Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr RSN/2025/05/02

PARAMETRY I MINIMALNE WYMACHANIA TECHNICZNE**Przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **cleanroomu samonośnego – zestawu aparatury do kontroli czystości, temperatury i wilgotności laboratorium**. Cleanroom musi posiadać następujące parametry:

LP.	Wymaganie	Wartość	Parametry oferty
01	Wymiary wewnętrzne cleanroomu:	Min. 7 × 10 m – max. 8 × 11 m	
02	Wysokość wewnętrzna cleanroomu:	Min. 3,3 m – max. 4 m	
03	Kubatura:	Min. 254,1 m ³	
04	Wymiary zewnętrzne (wraz z konstrukcją wsporczą)	Nie więcej niż 12m x 9m, wysokość nie więcej niż 8m	
05	Konstrukcja:	Samonośna	
06	Dostęp:	Drzwi serwisowe (poza służą powietrzną), min szerokość 2 m, min wysokość 2 m.	
07	Podłoga:	Antystatyczna (ESD)	
08	Klasa czystości:	ISO 8 (zgodnie z normą ISO 14644-1)	
09	Wilgotność względna:	55% ± 15% RH lub z lepszą stabilnością.	
10	Temperatura robocza:	20 °C ± 2 °C lub z lepszą stabilnością. <i>Szacowane źródła ciepła: do 5 kW – powyżej tej wartości nie jest wymagana stabilizacja temperatury w zakresie 20 °C ± 2 °C. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu: 8 osób</i>	
11	Dodatkowe elementy wyposażenia:	Minimum dwie ściany pomieszczenia czystego powinny być wyposażone w okna.	
12		Punkt wyciągu stanowiskowego (lutowniczego).	
13		Min. dwa gniazda trójfazowe (400 V).	

.....
(miejscowość i data).....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)