



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr RSN/2025/05/02

Doprecyzowanie treści Zapytania

Niniejszy załącznik nie stanowi zmiany warunków zamówienia, a jedynie doprecyzowanie informacji zawartych w Zapytaniu w celu uniknięcia nieporozumień interpretacyjnych na etapie składania ofert oraz realizacji zamówienia.

Punkt 3.4 Zapytania - w odniesieniu do zapisu:

*Przedmiot zamówienia obejmuje również min. **minimum 24-miesięczny okres gwarancji** na urządzenia (gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie, wyrażony w miesiącach kalendarzowych), oraz **niezbędne przeglądy i prace serwisowe przez okres gwarancji**.*

doprecyzowuje się, że przez „niezbędne przeglądy i prace serwisowe przez okres gwarancji” należy rozumieć wyłącznie przeglądy i serwis urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Obowiązek ten nie obejmuje pomiarów czystości cleanroomu ani innych usług walidacyjnych lub certyfikacyjnych związanych z parametrami środowiskowymi.

Punkt 7.7 Zapytania - w odniesieniu do zapisu:

Wartość zużycia energii powinna zostać przedstawiona w kWh na dobę (24 godziny pracy) przy temperaturze otoczenia 20 °C, dla pustego cleanroomu w stanie ustabilizowanej pracy (bez procesów produkcyjnych i obecności personelu).

doprecyzowuje się, że temperatura otoczenia 20 °C odnosi się zarówno do temperatury powietrza wewnątrz hali, w której umieszczony będzie cleanroom, jak i do temperatury powietrza na zewnątrz tej hali.