

Jednostka Projektowa		Temat	
AJG PROJEKT MARCIN GAWRON ul. Piękną 23g/11 50-506 Wrocław		Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej	
		Nazwa i adres obiektu budowlanego	
		Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej	
		Inwestor	
		FORTUM NETWORK WROCLAW SP. Z O.O. Wrocław ul. Ślonskiego 1 A	
		Imię i nazwisko	Podpis
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Marcin Gawron	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Agnieszka Jaworska- Gawron	
STADIUM		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Tytuł rysunku		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
		Branża	SANITARNA
		Data	03.2025
		Skala	1:500
		Nr rysunku	IS1
		Revizja	00

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ZGKIKM.TM.6640.5959.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	ZGKiKM we Wrocławiu
Wykonawca prac geodezyjnych	"GEO-CERT" Krzysztof Kaźmierczak
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	ZGKIKM.TM.6640.5959.2024_1_p1 z 15.01.2025r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Robert Owczarek nr upr. 17946

UWAGA: NALEŻY PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH UWAŻAĆ NA KANALIZACJĘ NA TERENACH OGRÓDKÓW - Z INFORMACJI OD SM CICHY KĄCIK WYNIKA, ŻE MOŻE ONA SIE ZNAJDOWAĆ BLIŻEJ BUDYNKU

Komora K-la/7/1

Przejscie w ist. kanale bezrozkopowo
Na czas robót przesunąć parkomat - jeżeli będzie kolidował z robotami

Przejscie bezrozkopowo

Węzeł bud. ul. Kotlarska 6

Trójkąt równoległy - płasko - zasilanie

Trójkąt równoległy - od dołu - powrót

Przejscie w ist. kanale bezrozkopowo

Usunięcie przyłącza z wentylatorowni oraz korytarza

Węzeł bud. ul. Krowia 1 - żłobek

Należy uważać na kanalizację
Z informacji uzyskanych od SM
wynika, że biegnie ona bliżej budynku.

Do przesadzenia - młode nasadzenia

Przejscie rozkopem pod nadzorem dendrologa

Zieleń przeznaczona do przesadzenia lub wycinki

Obszar zajęty pod budowę

Wykopy pod sieć ciepłą - rozkopy pod nadzorem dendrologa

Wykopy pod sieć ciepłą - pełny rozkop

Wykopy pod sieć ciepłą - bezrozkopowo w ist. kanałach ciepłych

enia w terenie innych
pie urządzeń podziemnych,
ne do inwentaryzacji
st informacji
nych.

ZGKIKM.TM.6640.5959.2024

Przejscie rozkopem pod nadzorem dendrologa

Przejscie w ist. kanale bezrozkopowo

Węzeł bud. ul. Szewska 22-23

Droga dojazdowa od ul. Kotlarskiej
teren SM Cichy Kącik

W przypadku przykrycia płytami o grubości 50 cm na
odcinku B5.2-Z4.1 przykryć płytami odcinającymi
drogowymi perforowanymi 100x75x12

Węzeł bud. ul. Szewska 19-21

Węzeł bud. ul. Szewska 18

Przykryć płytami odcinającymi drogowymi perforowanymi
100x75x12 (pod chodnikiem)

Prowadzić po nowej trasie

Młode nasadzenia do tymczasowego przesadzenia

Przejscie rozkopem pod nadzorem dendrologa

Róża do przesadzenia

Do przesadzenia młode nasadzenia

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

- Układ współrzędnych: *2000/G
- Poziom odniesienia: *PL-EVRF2007-NH
- Obszar aktualizacji oznaczono linią szrafowaną.
- Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

5664372.30

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

WROCLAW 026401_1

Obreń ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):

STARE MIASTO 0001 AM26, 27

Sekcja:

6148J203.42

ul. Kotlarska

Dzielnica: wrocław

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

GEO-CERT KRZYSZTOF KAŻMIERCZAK

SEDZIA 148-98-285-1016LEW

tel. 71 783-888 000, e-mail: geo-cert@wp.pl
Regon: 140926740, NIP: 827-209-06-13

mgr inż. Robert Owczarek

geodeta uprawniony
nr uprawnień 17946