



Wrocław, dnia 29 stycznia 2025 r.

WSR-OS.6220.2.2025.PE

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwanej dalej: *k.p.a.*, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Gawrona, pełnomocnika Fortum Network Wrocław sp. z o.o., ul. A.Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, (data wpływu 9.01.2025 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do ul. Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 o średnicy 2xDn125/50 na osiedlową sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej, zlokalizowanych na dz. nr 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 80/3, 81/13 AM 26 oraz nr 24, 26/2, 35/14 AM 27 obręb Stare Miasto,

**odmawiam**

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do ul. Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 o średnicy 2xDn125/50 na osiedlową sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej, zlokalizowanych na dz. nr 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 80/3, 81/13 AM 26 oraz nr 24, 26/2, 35/14 AM 27 obręb Stare Miasto.

**Uzasadnienie**

W dniu 9 stycznia 2025 r. wpłynął wniosek Pana Marcina Gawrona, pełnomocnika Fortum Network Wrocław sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do ul. Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 o średnicy 2xDn125/50 na osiedlową sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej, zlokalizowanych

na dz. nr 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 80/3, 81/13 AM 26 oraz nr 24, 26/2, 35/14 AM 27 obręb Stare Miasto.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej *ustawa ooś*, organem właściwym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji jest Prezydent Wrocławia. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 2 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

O tym, czy określone przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko rozstrzyga rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zwane dalej *rozporządzeniem kwalifikującym*. Rozporządzenie to zawiera katalog przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 32 ww. rozporządzenia kwalifikującego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą instalacje do przesylu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków. Jednocześnie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone.

Jak wynika z opisu przedsięwzięcia, przedmiotowe odcinki sieci ciepłowniczej stanowią osiedlową sieć ciepłowniczą lub są przyłączami do istniejących budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu Stare Miasto. Istniejąca sieć osiedlowa oraz przyłącza są wykonane w technologii tradycyjnych sieci kanałowych wykonanych w latach 60.-80., co generuje duże straty ciepła związane ze złym stanem izolacji termicznej oraz dużą awaryjność. Nowa technologia wyeliminuje ww. wady. Parametry pracy sieci: ciśnienie nominalne: 1,6 MPa, temperatura czynnika grzewczego sieci w sezonie grzewczym wynosi: 130/63°C, średnice przebudowywanej sieci i przyłączy ciepłych: DN125/65/50 o sumarycznej długości 285 mb.

W świetle obowiązującej regulacji prawnej – budowa/przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa/przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków została wyłączona z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że planowana inwestycja ze względu na jej rodzaj polegający na przebudowie w wyżej opisany sposób odcinków sieci

ciepłowniczej lub przyłączy, nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy ooś.

Wobec powyższego analizowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji w tych przypadkach, gdy nie jest ona wymagana, skutkować będzie tym, że obarczona ona będzie wadą nieważności wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., jako wydana bez podstawy prawnej. W związku z powyższym, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nie może być wszczęte.

Zgodnie z art. 61a § 1 k.p.a., gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego.

*Wniesiono w dniu 8.01.2025 r. opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu pełnomocnictwa. W dniu 8.01.2025 r. wniesiono również opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z niewydaniem ww. decyzji, kwota 205 zł podlega zwrotowi na wniosek strony zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty znajduje się w aktach sprawy.*

  
Z up. PREZYDENTA  
Małgorzata Demianowicz  
DYREKTOR  
Wydziału Środowiska



Otrzymują:

1. Marcin Gawron AJG Projekt, ul. Piękna 23g/11, 50-506 Wrocław - pełnomocnik Fortum Network Wrocław sp. z o.o., ul. A. Słomimskiego 1A, 50-304 Wrocław
2. aa.



WYDZIAŁ STOWARZYSZENIA  
DYREKTOR  
Majsterka Demianowicz  
i in. PREZYDENT

Odebrłem 31.01.2025. u. Pani Ewy Roborskiej