W przypadku przykrycia przyłącza poniżej 50 cm na odcinku B5.2-Z4.1 -przykryć płytami odciążającymi drogowymi perforowanymi 100x75x12

Przykryć płytami odciążającymi drogowymi perforowanymi 100x75x12 (pod chodnikiem)

Należy uważać na kanalizację
Z informacji uzuyskanych od SM wynika, że biegnie ona bliżej budynku.

Kotlarska

Łaciarska

Krowia 1

Stary kanał zaślepić betonem wodoszczelnym
Rurociagi wyciagnąć i zutylizować

Przejscie w ist. kanale bezrozkopowo

Przejscie rozkopem pod nadzorem dendrologa

Młode nasadzenia do tymczasowego przesadzenia

Węzeł bud. ul. Szewska 22-23

Węzeł bud. ul. Szewska 19-21

Węzeł bud. ul. Szewska 18

Węzeł bud. ul. Kotlarska 14

Przejscie przeciskiem pod nadzorem dendrologa
Rura stalowa 2x168,3x4,0 L= 5 m.

Redukcja stalowa w mufie DN65/50

Mufa kolanowa 90°

Róża do przesadzenia

Trójnik wznośny prostopały DN65/50./65

Trójnik wznośny prostopały DN50/50./50

DO przesadzenia

Na czas robót zdemontować furtke

Rury stalowe przepustowe 2x168,3x4,0 L= 1 m
osadzić pomiędzy słupkami furtki

Przejscie rozkopem pod nadzorem dendrologa

Przecisk pod murem zabytkowym
Rura stalowa 2x219,1x4,5 L= 6 m

Stary kanał zaślepić betonem wodoszczelnym w obu budynkach .
Rurociagi wyciagnąć i zutylizować

Wejście /w korytarzu piwnicy

Przejscie rozkopem pod nadzorem dendrologa

Kolano preizolowane A=1,0; B=1,0 m ; Kąt 70°

Przejscie rozkopem pod nadzorem dendrologa

Do przesadzenia - młode nasadzenia

Komora K-la/7/1

Połączyc z ist. siecią DN125
bez wymiany armatury odcinajacej i odwadniającej .
Zamontować manometry i termometry

Przejscie w ist. kanale bezrokopowo

Mufa kolanowa DN125; Kąt 65°

Na czas robót przesunąć parkomat - jeżeli będzie kolidował z robotami

Przejście bezrozkopowo

Mufa kolanowa ; Kąt 21°

Do przesadzenia młode nasadzenia

Węzeł bud. ul. Kotlarska 6

Wyjście z budynku średnicą DN65

Trójnik równoległy (65/.65/65) - płasko - zasilanie

Trójnik równoległy (65/.65/65) - od dołu - powrót

Redukcja stalowa w mufie DN65/50

Przejscie w ist. kanale bezrokopowo

Usunięcie przyłącza z wentylatorowni oraz korytarza

Węzeł bud. ul. Krowia 1 - żłobek

UWAGA: NALEŻY PRZY ROBOTACH ZIEMYCH UWAŻAĆ NA KANLIZACJĘ NA TERENCH OGRÓDKÓW - Z INFORMACJI OD SM CICHY KĄCIK WYNIKA, ŻE MOŻE ONA SIE ZNAJDOWAĆ BLIŻEJ BUDYNKU

Z1

Poduszki kompensacyjne
24 szt x 1000x500x40

Z2

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x500x40

Z3

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x250x40

Z4

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x250x40

Z2.1

Poduszki kompensacyjne
24 szt x 1000x250x40

Z2.2

Poduszki kompensacyjne
24 szt x 1000x250x40

Z2.3

Poduszki kompensacyjne
24 szt x 1000x250x40

Z4.1

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x250x40

Z1.1

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x250x40

Z1.2

Poduszki kompensacyjne
12 szt x 1000x250x40

Z1.3

Poduszki kompensacyjne
12 szt x 1000x250x40

Z1.4

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x250x40

Z1.5

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x250x40

Z1.6

Poduszki kompensacyjne
16 szt x 1000x250x40

Z3.1

Poduszki kompensacyjne
8 szt x 1000x250x40

Z3.2

Poduszki kompensacyjne
8 szt x 1000x250x40

Z3.2

Poduszki kompensacyjne
8 szt x 1000x250x40

Jednostka Projektowa: AJG PROJEKT MARCIN GAWRON, ul. Piękna 23g/11, 50-506 Wrocław	Temat: Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej		
	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej		
	Inwestor: FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O. Wrocław ul. Słonimskiego 1 A		
	Imię i nazwisko	Podpis	Branża: SANITARNA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Gawron		Data: 03.2025
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Agnieszka Jaworska- Gawron		Skala: 1:250
STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Tytuł rysunku: SCHEMAT MONTAŻOWY			Nr rysunku: IS3 / Rewizja: 00