




UWAGI:

1. W miejscu skrzyżowania projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopki kontrolne celem określenia dokładnej lokalizacji i głębokości posadowienia istniejących sieci;
2. Na trasie projektowanych rurociągów może wystąpić niezidentyfikowane uzbrojenie;
3. W miejscu skrzyżowania projektowanych rurociągów z istniejącymi kablami elektrycznymi ww. infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o długości po 1,5 m po każdej stronie od projektowanych rur preizolowanych;
4. W miejscu skrzyżowania projektowanych rurociągów preizolowanych z istniejącą siecią gazową - rurociągi preizolowane zabezpieczyć rurą ochronną PE lub PVC o długości 3,0 m po 1,5 m po każdej stronie rurociągu sieci gazowej.



ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALACYJNY
"INTEXPOL-Bis"
PIOTR PUSZCZYK

BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL. SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW,
tel. 601-503-669, biuro@intexpolbis.pl, www.intexpolbis.pl

OBJEKT:	PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH W REJONIE ULICY ORLIK-RUCKEMANN W CZĘSTOCHOWIE			STAN DOKUMENTACJI:
ALCENDARZ:	FORTUM NETWORK CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. UL. ANTONIEGO SŁONIWSKIEGO 1A, 50-304 WROCŁAW			PB
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI CIEPŁOWNICZEJ			SKALA RYSUNKU:
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRZĄDNIENIA	DATA	PODPISE	1:100
inż. Julia CHOŁA	-	04.2025		1:250
PRZEWIDZIAŁ:	NUMER UPRZĄDNIENIA	DATA	PODPISE	NUMER RYSUNKU
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	04.2025		3A