

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



9200052315

**Zakład Budowlano Instalacyjny WITEXPOL-BIS**  
**Piotr Puszczuk**  
**ul. Jesienna 44**  
**42-208 Częstochowa**

Nr pisma: TD25-03-0116980-03

Data: 17.03.2025r

Sprawa: Uzgodnienie branżowe, aktualizacja mapy załączonej do wniosku na potrzeby przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mirowskiej dz. 3/8 m. Częstochowie Gm. Częstochowa.

Nr sprawy: TD25-03-0116980

Kontakt: Jakub Fila

Telefon: 571 667 034

E-mail: jakub.fila@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na wniosek, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 07.03.2025r., uprzejmie informujemy, że na załączonym do wniosku komplecie map naniesiono orientacyjnie przebiegi sieci elektroenergetycznej, będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Pozytywnie uzgadniamy przedstawiony projekt zagospodarowania terenu na potrzeby przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mirowskiej dz. 3/8 m. Częstochowie Gm. Częstochowa.

1. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania planowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.
2. W pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. prace należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie o nadzór branżowy.
3. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) dołączonym do niniejszego uzgodnienia. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego)
4. W przypadku, gdyby technologia prac budowlanych wymagała prowadzenia robót bez możliwości zachowania wymogów określonych wyżej, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
5. Należy zachować minimalną odległość zbliżenia 1m od krawędzi kabli elektroenergetycznych do krawędzi projektowanych urządzeń.

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 450 156,22 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Piotr Puszczuk  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, chłodniczych i urządzeń elektrycznych,  
i karmizacji, nr 0000073321  
Nr ewid. SLK/2573/WOS/09

Za naniesienie uzbrojenia terenu zostanie wystawiona na podstawie cennika usług pozataryfowych faktura VAT w wysokości 77zł + VAT, którą będzie należało uregulować w terminie podanym na fakturze.

Kopia:

- OMD

Załączniki:

- mapa

#### Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres ul. Mirowska 24, 42-200 CZEŚTOCHOWA
- elektronicznie, na adres [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl)
- telefonicznie, pod numerem +48 32 606 0 616

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

Tauron Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych  
Wydział Dokumentacji  
  
Jakub Fila