

## WARUNKI TECHNICZNE NR 5/2023

**Pracownia Inwestycyjno-Projektowa  
INEKO Jerzy Kujawski  
ul. Jana Matejki 1/45  
14-200 Ława**

**Dotyczy: Wydania warunków technicznych na rozbudowę sieci ciepłowniczej na działce nr 6 obr. 17 w Malborku między ul. Konopnickiej i ul. Jagiellońską.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych na rozbudowę sieci ciepłowniczej ustala się :

1. Sieć ciepłowniczą w dz. nr 6 obr. 17 w ul. Dąbrówki w Malborku należy wykonać za pomocą przewiertu sterowanego.
2. Sieć ciepłowniczą w postaci dwóch rur preizolowanych (zasilanie i powrót) o średnicy ok. 400 mm.
3. Projekt musi być sporządzony przez osobę posiadającą wymagane do projektowania w tym zakresie uprawnienia budowlane.
4. Projektowaną sieć wykonać z materiałów zapewniających szczelność, posiadających deklaracje własności użytkowych i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub UE.
5. Przy budowie sieci zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy.
6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń sieci do urządzeń podziemnych roboty ziemne prowadzić ręcznie.
7. Po wybudowaniu sieci pozostaje ona własnością Inwestora, który odpowiada za jego stan techniczny.

**Załącznik:**

mapa w skali 1: 250

**Otrzymują:**

1. Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy Kujawski ul. Jana Matejki 1/45, 14-200 Ława
2. GKO a/a

**Do wiadomości:**

1. Wydział RGP w/m

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Robert Klejnowski