Uwaga:
1. Rozpatrywać z pozostałą dokumentacją oraz projektami branżowymi jako całość.
2. Posadowienie fundamentów na warstwie piasku grubego. Wykonać poduszkę piaskową 30cm Is=0,98.
3. Sprawdzić czy wymiary projektowe odpowiadają wymiarom na budowie.
4. Dopuszcze się dzielenie prętów zbrojeniowych na mniejsze zachowując ciągłość zbrojenia poprzez wykonywanie zakładów min. 50cm.
5. Posadowić w jednej warstwie geotechnicznej.
6. Pod ścianami z bloków wykonać wieniec Wf.

Wieniec Wf
1:10



LEGENDA:
- zbrojenie górne
- zbrojenie dolne

Szczegół zbrojenia naroży
1:10



BETON C30/37 (B37)W8
STAL:
AIIIN (RB500)
AI (PB240)
Otulina c_{nom}=50mm



Nr	Średnica [mm]	Klasa stali	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Gatunek stali PB240 Ø6	Gatunek stali RB500 Ø16
1	16	AIIIN	12000	136		1632
1.1	16	AIIIN	12000	136		1632
2	16	AIIIN	12000	96		1152
2.1	16	AIIIN	12000	96		1152
3	16	AIIIN	11300	96		1084,8
3.1	16	AIIIN	11300	96		1084,8
4	16	AIIIN	2200	368		809,6
4.1	16	AIIIN	1920	32		61,44
5	16	AIIIN	81900	4		327,6
6	6	AI	850	48	327,60	
Długość całkowita [m]					327,6	8936,2
Masa 1mb pręta [kg]					0,222	1,580
Masa prętów wg średnic [kg]					73	14119
Masa prętów wg gatunków stali [kg]					73	14119
Masa całkowita prętów [kg]					14192	

Wykorzystanie wykazu jako specyfikacji do zamówienia elementów, powinno odbywać się w porozumieniu z potencjalnym wykonawcą, który po zapoznaniu się z rysunkiem sprawdzi/zweryfikuje zawarte w wykazie dane ilościowe i długości elementów. Długości elementów określono z dokładnością do +/- 0,5cm.

Detal płyty fundamentowej
1:25

BOKSY NA GOTWY PRODUKT

Inwestor:
HUCZ Sp. z o.o., Sp. komandytowa
ul. Częstochowska 14
42-283 Boronów

Lokalizacja: dz. nr 659/134, 660/134, 665/134, 666/134 ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów	Skala: 1:100	Branża: konstr.
	Faza: P.T.	Data: 06.2024
Projektował: mgr inż. Robert Kwoska	Nr upr.: SLK/6569/PWBKb/16	Podpis:
Nazwa rys.: Konstrukcja fundamentów – boksy		Nr rys.: Kb-01