

Załącznik nr 1 – Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych z lat 2021-2022r

rok 2021	Miesiąc	BZT ₅	CHZT	Zawiesina	Azot ogólny	Fosfor ogólny
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
	styczeń	64,8	317	65	92,2	20,4
	luty	154	299	104	58,7	11,2
	marzec	131	804	119	43,4	7,58
	kwiecień	235	695	322	73,8	13,7
	maj	178	424	188	47,4	9,16
	czerwiec	279	706	462	82	10,6
	lipiec	401	706	860	86,7	12,3
	sierpień	380	775	222	91,2	11
	wrzesień					
	październik	106	553	438	73,4	10,7
	listopad	158	392	210	36,6	3,68
	grudzień	39,6	136	60,8	22,6	8,61
rok 2022	styczeń	171	394	128	45,1	5,7
	luty	61,5	166	87	15,8	4,09
	marzec	311	858	216	83,6	10,5
	kwiecień	201	481	226	59,6	5,76
	maj	287	805	220	70,8	7,88
	czerwiec	506	835	348	65	13,7
	lipiec	437	1088	246	94	10,7
	sierpień	487	1055	262	89,6	10,5
	wrzesień	227	591	190	61,9	8,93
	październik	153	665	229	52,8	8,84
	listopad	213	600	212	67,1	6,9
	grudzień	301	1010	179	75,7	8,1
	średnia	238,34	624,13	243,21	64,74	9,59
	percentyl 85	394,7	851,1	340,2	88,73	11,97
	przyjęto do obl	500	1000	340	89	12