

OFERTA

W odpowiedzi na **Zapytanie Ofertowe nr 1/2025 z dnia 4 kwietnia 2025 roku dotyczące ZAKUPU SYSTEMU KLIMATYZACJI WRAZ Z MONTAŻEM** w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego) Nr Umowy: KPOD.01.03-IW.01-5897/24-00 Umowa o objęcie wsparciem Przedsięwzięcia MŚP: "Wzmocnienie przedsiębiorstwa NATALIA GIBAŁA NESS poprzez dywersyfikację, wprowadzenie nowych produktów i usług. Projekt realizowany w regionie małopolskim.",

składam niniejszą ofertę na wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA	
ADRES	
NIP	
REGON	
DANE DO KONTAKTU: (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)	

2. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU:

Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co potwierdza w poniższej tabeli:

- poprzez wpisanie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
- w przypadku gdy SPEŁNIA – uzupełnienie dodatkowych informacji: imię i nazwisko oraz numer certyfikatu

WARUNEK	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
Osoba, która będzie wykonywała czynności w zakresie instalacji urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, będzie posiadała certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych		
	IMIĘ I NAZWISKO:	

fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065).	NUMER CERTYFIKATU	
Osoba, która będzie wykonywała czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, będzie posiadała certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881).		
	IMIĘ I NAZWISKO:	
	NUMER CERTYFIKATU:	
Osoba, która w imieniu Wykonawcy będzie wykonywała prace związane z instalacją elektryczną objęte zamówieniem, będzie posiadała certyfikat potwierdzający uprawnienia elektryczne do eksploatacji – SEP do 1 kV.		
	IMIĘ I NAZWISKO:	
	NUMER CERTYFIKATU:	

3. OFERTA NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CENA ZAMÓWIENIA – NETTO	
CENA ZAMÓWIENIA – BRUTTO	
PODATEK VAT	
TERMIN REALIZACJI – nie później niż do 15 lipca 2025r.	

4. WARUNKI OFERTY:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami przedstawionymi przez Zamawiającego i tym samym nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

Oferowane urządzenia:

RODZAJ URZĄDZENIA	NAZWA	TYP/MODEL
Jednostki zewnętrzne		
Jednostki wewnętrzne ściennie		

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe		

Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego przedstawiam informacje zgodnie z poniższą tabelą:

PARAMETR	TAK – spełniam warunek	NIE – nie spełniam warunku	INFORMACJE DODATKOWE
2 systemy multisplit dla pokoi z dwoma jednostkami ściennymi i sześcioma jednostkami przypodłogowymi			
<u>1. Jednostka wewnętrzna, klimatyzator ścienny do systemu multisplit – 2 szt.</u> - Kolor biały - Minimalna, nominalna wydajność w trybie pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Chłodzenie -2,7 kW • Grzanie - 3,0 kW - Zasilanie elektryczne jednofazowe - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego – 38 dB(A) - Waga brutto, max – 12 kg - Wymiary, max [szerokość x wysokość x głębokość] – 825 x 293 x196 [mm] - Sterownik bezprzewodowy IR w zestawie - Sterowanie przez WiFi - Jonizator powietrza - Gwarancja producenta – min. 5 lat			
<u>2. Jednostka wewnętrzna, klimatyzator przypodłogowo-sufitowy do systemu multisplit – 6 szt.</u> - Kolor biały - Minimalna, nominalna wydajność w trybie pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Chłodzenie – 2,6 kW • Grzanie - 2,7 kW - Zasilanie elektryczne jednofazowe - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego - 38 dB(A) - Waga brutto, max – 30 kg - Wymiary, max [szerokość x wysokość x głębokość] – 870 x 235 x 665 [mm] - Sterownik bezprzewodowy IR w zestawie - Gwarancja producenta - min. 5 lat			

<p><u>3. Jednostka zewnętrzna przystosowana do pracy w systemie multisplit – 1 szt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolor biały - Minimalna ilość jednostek wewnętrznych – 2 do 5 szt. - Minimalna, nominalna wydajność w trybie pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Chłodzenie – 15,20 kW • Grzanie - 15,50 kW - Zasilanie elektryczne jednofazowe - Klasa energetyczna chłodzenie : A+ - Sprężarka typ: podwójna rotacyjna - Ilość wentylatorów - 1 - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego – 60 dB(A) Czynnik chłodniczy typ - R32 Waga brutto max – 80 kg Wymiary, max [szerokość x wysokość x głębokość] – 1020 x 826 x 369 [mm] Gwarancja producenta – min 5 lat. 			
<p><u>4. Jednostka zewnętrzna przystosowana do pracy w systemie multisplit – 1 szt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolor biały - Minimalna ilość jednostek wewnętrznych – 2 do 3 szt. - Minimalna, nominalna wydajność w trybie pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Chłodzenie – 9,20 kW • Grzanie - 9,20 kW - Zasilanie elektryczne jednofazowe - Klasa energetyczna chłodzenie : A++ - Sprężarka typ: podwójna rotacyjna - Ilość wentylatorów - 1 - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego – 57 dB(A) Czynnik chłodniczy typ - R32 Waga brutto max – 52 kg Wymiary, max [szerokość x wysokość x głębokość] – 964 x 660 x 340 [mm] Gwarancja producenta – min 5 lat. 			
<p>Wykonanie kompleksowych prac w zakresie instalacji freonowej, sterowania, odprowadzenia skroplin i zasilającej instalacji elektrycznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, w tym montaż rur i przewodów, 			

- podłączenie jednostek klimatyzacyjnych do zasilania elektrycznego oraz przeprowadzenie testów sprawnościowych systemu - udzielenie gwarancji na prace montażowo-instalacyjne – 36 mcy			
Pompy skroplin dla wszystkich urządzeń			
Uruchomienie i regulacja układów			
Sterowniki bezprzewodowe – piloty			
Dokumentacja powykonawcza			

Termin ważności oferty - dni kalendarzowych od dnia upływu składania ofert (jednak nie mniej niż 60 dni).

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy zgodnej z przedstawionym przez Zamawiającego wzorem w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Termin podpisania umowy będzie nie dłuższy niż 14 dni od rozstrzygnięcia zamówienia.

5. ZAŁĄCZNIKI:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg Załącznika nr 2 do Zapytania)
- Oświadczenie o braku powiązań (wzór wg Załącznika nr 3 do Zapytania)
- Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji (wzór wg Załącznika nr 4 do Zapytania)
- Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 5 do Zapytania)
- Specyfikacja poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zamówienia oferowanych przez Wykonawcę
- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę lub jej załączniki podpisuje pełnomocnik.

6. PODPIS WYKONAWCY:

MIEJSCOWOŚĆ I DATA	PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA OFERTY