



NUMER	POMIESZCZENIE	POW.(m²)
B.3.1	komunikacja	9.16
B.3.2	kuchnia	20.17
suma pow. dach: 29.33 m²		

OZNACZENIA:

- KS - instalacja kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej
- KSP - instalacja kanalizacji sanitarnej, podstropowej
- KST - instalacja kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej
- podejścia kanalizacyjne pod przybory sanitarne
- instalacja odprowadzania skroplin/odpowietrzenia ks
- Ø110PVC/HT-PP - średnica instalacji kanalizacji sanitarnej
- 4 - lokalizacja pionu kanalizacji sanitarnej
- R - rewizja instalacji kanalizacji
- PPŻ - przejście ppoż. przez ścianę/strop

UWAGA:

- Proponowany sposób prowadzenia instalacji zweryfikować na budowie, uwzględniając np. inne instalacje. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.
- Piony oraz podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur HT/PP, instalację kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano z rur PVC. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji od pionów do przyborów poza niniejszym opracowaniem. Na etapie montażu, na odpowiedniej wysokości, należy pozostawić zakorkowane trójniki umożliwiające podłączenie przyborów sanitarnych.
- W kanalizacji sanitarnej dla średnic wykonywać min. spadek: Ø200-1.0%, Ø160-1.5%; Ø110, Ø50-2.5%.
- Wskazane pionu wentylacji kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.
- Na każdym pionie lub podejściu pod pion kanalizacyjny należy zamontować rewizję.
- Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych.
- Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów.
- Część rysunkowa i opis techniczny stanowią integralną część opracowania i należy je rozpatrywać łącznie.

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ GAZU 251205

NAZWA OPRACOWANIA		BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA I PRZYCHODNI PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH		
inwestor	Szpital Główny Grupa Zdrowie Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk			
adres obiektu	Główny, ul. Wojska Polskiego 32/34, dz. nr. 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5 , obręb nr 14			
główny projektant	RES Architectonica Łódź, ul. Łąkowa 11, biuro@resarchitectonica.pl, tel. 512 559 547			
projektanci:	imię i nazwisko	branża		podpis
prowadzący	inż. Tomasz Rydzyński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10	sanitarna		
sprawdzający	mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ	sanitarna		
opracowanie				
nazwa rysunku	Rzut dachu - instalacja kanalizacji	IW10	skala 1:100	11.2024