

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5\_KPO\_2025**

z dnia 01.12.2025 r.

na dostawę oświetlenia

**1. Zamawiający:**

Fundacja Arte Novum

ul. Parkowa 5

32-095 Sieciechowice

NIP: 6821771492

**2. Postanowienia ogólne:**

- 2.1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w związku z projektem „Dywersyfikacja usług oraz budowanie konkurencyjności poprzez rozszerzenie działalności Fundacji Arte Novum z siedzibą w Sieciechowicach, woj. małopolskie”, realizowanego w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”, inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności, zakres Nabór przedsięwzięć MŚP realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura.
- 2.2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- 2.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
- 2.4. Zamawiający wyklucza zawarcie umowy – choćby warunkowej – z wykonawcą w trybie art. 66-70 Kodeksu cywilnego.
- 2.5. Wynik niniejszego postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób, w jaki upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
- 2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

**3. Termin i sposób składania ofert oraz warunki udziału w postępowaniu**

- 3.1. Złożenie oferty oznacza złożenie wypełnionego i podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularza oferty wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- 3.2. Termin składania ofert **upływa w dniu 08.12.2025 r.**
- 3.3. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
  - 3.3.1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
  - 3.3.2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),

- 3.3.3. specyfikację oferowanego oświetlenia (preferowany sposób sformatowania to plik .pdf). Specyfikacja będzie wykorzystana przez Zamawiającego do weryfikacji parametrów oferowanego sprzętu z przedmiotem zamówienia, dlatego dokument musi pozwalać na jednoznaczne określenie parametrów (np. poprzez wskazanie producenta i modelu, link do sklepu internetowego, przedstawienie karty produktu),
- 3.3.4. dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w obszarze przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1. zapytania ofertowego). Dokumenty muszą potwierdzać min. 3 zrealizowane przez Wykonawcę dostawy oświetlenia o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia. Dokumentami mogą być np. referencje od klientów, protokoły z dostaw, dokumentacja zdjęciowa, specyfikacja dostarczonego oświetlenia. Załączone dokumenty muszą umożliwiać ustalenie klienta oraz parametrów zrealizowanej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji doświadczenia Oferenta. Preferowany sposób sformatowania tych dokumentów to plik .pdf.
- Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także kopię pełnomocnictwa.
- 3.4. Składając ofertę ceny należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- 3.5. Oferent powinien kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Kontakt poza Bazą Konkurencyjności jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy Baza Konkurencyjności nie zapewnia dogodnego sposobu kontaktu (np. z uwagi na ograniczenia techniczne, komunikacja po zakończeniu postępowania). W takich przypadkach osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest **Magdalena Sierpniowska**, e-mail: [m.sierpniowska@artenovum.pl](mailto:m.sierpniowska@artenovum.pl)

#### **4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1. ZESTAW PROFESJONALNEGO OŚWIETLENIA**

- 4.1. Kody CPV: 31527260-6 Systemy oświetleniowe, 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne, 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
- 4.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy profesjonalnego zestawu oświetlenia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oświetlenia do siedziby Zamawiającego, jego zamontowanie, jednokrotne przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oświetlenia, udzielenie gwarancji.
- Zestaw oświetlenia musi składać się ze wszystkich poniższych elementów, spełniających wszystkie poniższe warunki:
- min. 12 szt. projektorów oświetlenia architektonicznego wyposażonych w źródła światła LED RGBW (czerwone, zielone, niebieskie oraz białe w temperaturze barwowej 3000K). Rozsył światła szeroki na min. 48°. Obudowa projektora wykonana z aluminium, odporna na warunki atmosferyczne. Zespół optyczny z przezroczystą osłoną ze szkła hartowanego. Projektor wyposażony w dławiki kablowe lub inne rozwiązanie pozwalające na okablowanie przelotowe. Możliwość regulacji zespołu optycznego w płaszczyźnie poziomej pod kątem w minimalnym

zakresie  $-50^{\circ}$  /  $+90^{\circ}$ . Projektor wyposażony w podziałkę celowania oraz mechaniczną blokadę pozycjonowania. Oprawa wyposażona w soczewkowy system optyczny, zintegrowany ze źródłami światła LED. Sterowanie w protokole DMX512-RDM. Możliwość wyposażenia projektora jednocześnie w min. 2 dodatkowe akcesoria (np. dyfuzor miękkiego obrysu, lamelowy raster ograniczający olśnienie, refraktor rozsyłu eliptycznego, osłona cylindryczna, daszek ochronny  $45^{\circ}$ , kratka ochronna). Całkowity strumień świetlny projektora min 4585 lm. Żywotność LED min 90 000h – L80 – B10 (Ta  $25^{\circ}\text{C}$ ). Stopień szczelności min. IP66. Stopień ochrony kinetycznej min. IK08. Współczynnik CRI min. 82. Wymiary: średnica 310 mm x głębokość 120 mm x wysokość 360 mm (dopuszczalne odchylenie  $\pm 10\%$  od podanych wymiarów). Kolor obudowy szary. Wymagany certyfikat ENEC. Wszystkie sztuki projektorów takie same.

- min. 1 szt. projektora oświetlenia architektonicznego wyposażonego w monochromatyczne źródła światła LED w temperaturze barwowej 3000K. Rozsył światła szeroki na min.  $30^{\circ}$ . Obudowa projektora wykonana z aluminium, odporna na warunki atmosferyczne. Zespół optyczny z przezroczystą osłoną ze szkła hartowanego. Projektor wyposażony w dławiki kablowe lub inne rozwiązanie pozwalające na okablowanie przelotowe. Możliwość regulacji zespołu optycznego w płaszczyźnie poziomej pod kątem w minimalnym zakresie  $-50^{\circ}$  /  $+90^{\circ}$ . Projektor wyposażony w podziałkę celowania oraz mechaniczną blokadę pozycjonowania. Oprawa wyposażona w soczewkowy system optyczny, zintegrowany ze źródłami światła LED. Sterowanie w protokole DALI-2, możliwość zmiany parametrów zasilacza w technologii NFC. Projektor wyposażony w akcesoria wewnętrzne takie jak szklany dyfuzor miękkiego obrysu, lamelowy raster ograniczający olśnienie, refraktor rozsyłu eliptycznego jak i akcesoria zewnętrzne takie jak osłona cylindryczna, daszek ochronny  $45^{\circ}$ , kratka ochronna. Projektor posiada możliwość zastosowania dwóch akcesoriów jednocześnie. Całkowity strumień świetlny projektora min. 3344lm. Żywotność LED min. 100 000h – L90 – B10 (Ta  $25^{\circ}\text{C}$ ). Współczynnik CRI min. 80. Stopień szczelności min. IP66. Stopień ochrony kinetycznej min. IK08. Wymiary: średnica 250 mm x głębokość 120 mm x wysokość 300 mm (dopuszczalne odchylenie  $\pm 10\%$  od podanych wymiarów). Kolor obudowy szary. Wymagany certyfikat ENEC.
- min. 1 szt. projektora oświetlenia architektonicznego wyposażonego w monochromatyczne źródła światła LED w temperaturze barwowej 3000K. Rozsył światła szeroki na min.  $30^{\circ}$ . Obudowa projektora wykonana z aluminium, odporna na warunki atmosferyczne. Zespół optyczny z przezroczystą osłoną ze szkła hartowanego. Możliwość regulacji zespołu optycznego w płaszczyźnie poziomej pod kątem w minimalnym zakresie  $-50^{\circ}$  /  $+90^{\circ}$ . Projektor wyposażony w podziałkę celowania oraz mechaniczną blokadę pozycjonowania. Oprawa wyposażona w soczewkowy system optyczny, zintegrowany ze źródłami światła LED. Sterowanie w protokole DALI-2, możliwość zmiany parametrów zasilacza w technologii NFC. Projektor wyposażony w akcesoria wewnętrzne takie jak szklany dyfuzor miękkiego obrysu, lamelowy raster ograniczający olśnienie, refraktor rozsyłu eliptycznego jak i akcesoria zewnętrzne takie jak osłona cylindryczna, daszek ochronny  $45^{\circ}$ , kratka ochronna. Projektor posiada możliwość zastosowania dwóch akcesoriów jednocześnie. Całkowity strumień świetlny projektora min. 3344lm. Żywotność LED min. 100 000h – L90 – B10 (Ta  $25^{\circ}\text{C}$ ).

Współczynnik CRI min. 80. Stopień szczelności min. IP66. Stopień ochrony kinetycznej min. IK06. Wymiary: średnica 200 mm x głębokość 90 mm x wysokość 240 mm (dopuszczalne odchylenie +/- 10% od podanych wymiarów). Kolor obudowy szary. Wymagany certyfikat ENEC.

- min. 1 szt. projektora oświetlenia architektonicznego wyposażonego w monochromatyczne źródła światła LED w temperaturze barwowej 3000K. Rozsył światła szeroki na min. 50°. Obudowa projektora wykonana z aluminium, odporna na warunki atmosferyczne. Zespół optyczny z przezroczystą osłoną ze szkła hartowanego. Projektor wyposażony w dławiki kablowe lub inne rozwiązanie pozwalające na okablowanie przelotowe. Możliwość regulacji zespołu optycznego w płaszczyźnie poziomej pod kątem w minimalnym zakresie -50° / +90°. Projektor wyposażony w podziałkę celowania oraz mechaniczną blokadę pozycjonowania. Oprawa wyposażona w soczewkowy system optyczny, zintegrowany ze źródłami światła LED. Sterowanie w protokole DALI-2, możliwość zmiany parametrów zasilacza w technologii NFC. Projektor wyposażony w akcesoria wewnętrzne takie jak szklany dyfuzor miękkiego obrysu, lamelowy raster ograniczający olśnienie, refraktor rozsyłu eliptycznego jak i akcesoria zewnętrzne takie jak osłona cylindryczna, daszek ochronny 45°, kratka ochronna. Projektor posiada możliwość zastosowania dwóch akcesoriów jednocześnie. Całkowity strumień świetlny projektora min. 6808 lm. Żywotność LED min. 100 000h – L90 – B10 (Ta 25°C). Współczynnik CRI min. 80. Stopień szczelności min. IP66. Stopień ochrony kinetycznej min. IK08. Wymiary: średnica 310 mm x głębokość 120 mm x wysokość 360 mm (dopuszczalne odchylenie +/- 10% od podanych wymiarów). Kolor obudowy szary. Wymagany certyfikat ENEC.

## 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2. OŚWIETLENIE SOLARNE

5.1. Kody CPV: 31527260-6 Systemy oświetleniowe, 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne, 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.

5.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zestawu oświetlenia w postaci min. 18 zewnętrznych lamp solarnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oświetlenia do siedziby Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji. Zestaw oświetlenia musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

- min. 18 szt. lamp zewnętrznych, lampy bezprzewodowe, zasilane z wbudowanego akumulatora ładowanego przez zintegrowany panel solarny, źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K, min. poziom ochrony IP44, min. czas świecenia po pełnym naładowaniu 6h, klosz ażurowy o wymiarach 30 cm (wysokość) i 12 cm (szerokość/średnica) (dopuszczalne odchylenie +/- 10% od podanych wymiarów), wykonany z rattanu syntetycznego w kolorze jasny brąz lub innego podobnego materiału odpornego na warunki atmosferyczne, uchwyt do przenoszenia,
- zdjęcie oczekiwanego wyglądu lampy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

## 6. DODATKOWE WARUNKI I INFORMACJE:

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do 12 stycznia 2026 r.** W przypadku opóźnienia w terminie realizacji Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 1% wartości złożonej oferty za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia terminu realizacji przedmiotu zamówienia przekraczającego 7 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.
- W przypadku części 1. zapytania ofertowego „Zestaw profesjonalnego oświetlenia” Wykonawca zapewni min. 60-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisu przedmiotu zamówienia, w tym do naprawy usterek w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w terminie naprawy Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- W przypadku części 2. zapytania ofertowego „Oświetlenie solarne” Wykonawca zapewni min. 24-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisu przedmiotu zamówienia, w tym do naprawy usterek w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w terminie naprawy Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- Koszty transportu pokrywa Wykonawca.
- Zamawiający wyklucza możliwość płatności częściowych (zaliczek) - 100% wartości zamówienia zostanie zapłacone po dostawie przedmiotu zamówienia, potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
- Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy stosowania zasad gwarantujących zachowanie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, w tym m. in. stosowania zasad rekrutacji i warunków zatrudnienia opartych wyłącznie na kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu.

## 7. Zasady wyboru oraz kryteria oceny ofert:

7.1. Każda oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

- złożona w sposób wskazany w niniejszym zapytaniu,
- złożona w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu,
- zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu, w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia,
- Oferent będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu (o ile zostały określone).

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wiarygodności informacji przedstawianych przez Oferentów, w tym także w zakresie warunków, jakie musi spełniać Wykonawca.

7.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń i ew. wyjaśnień Oferentów metodą spełnia/nie spełnia.

- 7.4. Spośród ofert uznanych za spełniające warunki wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części zapytania ofertowego nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto, określane wg wzoru:  $(X/Y) \times 100$ , gdzie: X = najniższa cena netto, Y = cena netto ocenianej oferty.
- 7.5. Dla każdej części zapytania ofertowego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
- 7.6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert cenowych.
- 7.7. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty.
- 7.8. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w formie pisemnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

## **8. Załączniki:**

- 8.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 8.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
- 8.3. Załącznik nr 3 – Zdjęcie oczekiwanego wyglądu oświetlenia