



UWAGA:  
Przed przystąpieniem do robót dokonać wytyczenia geodezyjnego kolizji,  
a następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji.  
Rzędne istniejących rurociągów zweryfikować na etapie realizacji projektu.  
Nad rurociągiem na wysokości 0,3-0,4 m ułożyć taśmę lokalizacyjną.

PROFIPROJEKT SP. Z O.O. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. ul. Wrocławska 111 55-003 Ratowice	
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: TECHNOLOGIA		Data: 30.07.2025	
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektował: mgr inż. Łukasz Pipiora		POM/0359/PBS/17 SPEC. INSTALACYJNA	
Sprawdził: mgr inż. Remigiusz Zieliński		WKP/0268/P005/06 SPEC. INSTALACYJNA	
Przedmiot: zamięcenia budowlanego		Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektów stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nadolich Wielkich gm. Czernica"	
Adres inwestycji: dz. nr 126/6, 126/7, obręb 0011 Nadolice Wielkie; gmina Czernica; powiat wrocławski		Skala: 1:100/100	
Tytuł rysunku: PROFIL K16-K17, K18-S4, K19-S5, K20-S5		Nr rys. 15.10	Revizja 0