



627 W
C21 550 600

1045 W
C21 550 1100

1254 W
C21 550 1200

1463 W
C21 550 1400

785 W
C22 550 600

2094 W
C22 550 1600

2355 W
C22 550 1800

LEGENDA:
A - demontaż grzejnika
B - montaż w istniejącej instalacji
C - nowoprojektowany grzejnik

moc grzejników dla 70/50/20°C

OBJEKT	BUDYNEK A	TYTUŁ PROJEKTU
LOKALIZACJA	ul. Kutyńskiego 7, dz. nr 1016/1, obręb komunikacyjny 0001/0002, województwo świętokrzyskie, powiat Kielce	Przebudowa i termomodernizacja budyńka w ramach zadania "Termomodernizacja Budyńka Instalacje Sanitarne"
INWESTOR	SWIERKOWY ZDROWIEC MEDICAL SPA Sp. z o.o.	SWIERKOWY ZDROWIEC MEDICAL SPA
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Łoga ul. Włocławskiej 111, 25-100 Kielce	mgr inż. Jacek Łoga ul. Włocławskiej 111, 25-100 Kielce
DATA	15.09.2024	NR DYS.
SKALA	1:100	2/8