

Załącznik do audytu energetycznego

Dotyczy: budynku wielorodzinnego, Świdnica, ul. Jagiellońska 2

Szacowana emisja CO <sub>2</sub>			
	m <sup>2</sup>	tCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> rok	tCO <sub>2</sub> /rok
emisja przed modernizacją	1192,93	0,10	113,89
emisja po modernizacji		0,06	73,96
redukcja emisji		0,03	39,93
oszczędność %	35,06		

Wyszczególnienie	[m2]	[kWh/m2rok]	[GJ/rok]	[kWh/rok]	[MWh/rok]	[toe/rok]
Energia finalna/końcowa:						
zużycie przed modernizacją	1 192,93	477,26	2 049,62	569 337,77	569,34	48,95
zużycie po modernizacji		309,66	1 329,85	369 402,70	369,40	31,76
oszczędność		167,60	719,77	199 935,07	199,94	17,19
oszczędność %	35,12					
Energia pierwotna:						
zużycie przed modernizacją	1 192,93	526,65	2 261,72	628 256,58	628,26	54,02
zużycie po modernizacji		342,29	1 469,98	408 328,01	408,33	35,11
oszczędność		184,36	791,74	219 928,57	219,93	18,91
oszczędność %	35,01					
Energia ciepła i elektryczna:						
zużycie przed modernizacją	1 192,93	477,26	2 049,62	569 337,77	569,34	48,95
zużycie po modernizacji		309,66	1 329,85	369 402,70	369,40	31,76
oszczędność		167,60	719,77	199 935,07	199,94	17,19
oszczędność %	35,12					
Energia ciepła:						
zużycie przed modernizacją	1 192,93	476,07	2 044,51	567 918,19	567,92	48,83
zużycie po modernizacji		308,47	1 324,74	367 983,12	367,98	31,64
oszczędność		167,60	719,77	199 935,07	199,94	17,19
oszczędność %	35,20					
Energia elektryczna:						
zużycie przed modernizacją	1 192,93	1,19	5,11	1 419,59	1,42	0,12
zużycie po modernizacji		1,19	5,11	1 419,59	1,42	0,12
oszczędność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oszczędność %	0,00					

  
**REMIGIUSZ PIECIAK**  
 Audytor energetyczny  
 uprawniony do sporządzania świadectw  
 charakterystyki energetycznej – nr wpisu 20819  
 tel. +48 609 122 778