

Załącznik nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców dotyczącej postępowania
zakupowego nr OTR/Z/15/2026

Tzo = 85 °C
Tpo = 55 °C
tizo = 70 °C
tipo = 50 °C
tzew = -20 °C
twew = 20 °C
m = 0,25
dti = 20 °C
dT = 30 °C
dtg = 40 °C

odchyłka Tz : 5°C.

Tabela Regulacyjna

°C	Φ	Tabela sieć		Tabela instalacja	
T zew		Tz x	Tp x	tiz x	tip x
-20	1	85,0	55,0	70,0	50,0
-19	0,975	83,6	54,3	68,9	49,4
-18	0,95	82,1	53,6	67,9	48,9
-17	0,925	80,7	53,0	66,8	48,3
-16	0,9	79,3	52,3	65,8	47,8
-15	0,875	77,8	51,6	64,7	47,2
-14	0,85	76,4	50,9	63,6	46,6
-13	0,825	74,9	50,2	62,5	46,0
-12	0,8	73,5	49,5	61,5	45,5
-11	0,775	72,0	48,7	60,4	44,9
-10	0,75	70,5	48,0	59,3	44,3
-9	0,725	69,1	47,3	58,2	43,7
-8	0,7	67,6	46,6	57,1	43,1
-7	0,675	66,1	45,8	56,0	42,5
-6	0,65	64,6	45,1	54,8	41,8
-5	0,625	63,1	44,3	53,7	41,2
-4	0,6	61,6	43,6	52,6	40,6
-3	0,575	60,1	42,8	51,4	39,9
-2	0,55	60,0	42,0	50,3	39,3
-1	0,525	60,0	41,3	49,1	38,6
0	0,5	60,0	40,5	48,0	38,0
1	0,475	60,0	39,7	46,8	37,3
2	0,45	60,0	38,9	45,6	36,6
3	0,425	60,0	38,0	44,4	35,9
4	0,4	60,0	37,2	43,2	35,2
5	0,375	60,0	36,4	42,0	34,5
6	0,35	60,0	35,5	40,8	33,8
7	0,325	60,0	34,7	39,5	33,0
8	0,3	60,0	33,8	38,3	32,3
9	0,275	60,0	32,9	37,0	31,5
10	0,25	60,0	31,9	35,7	30,7
11	0,225	60,0	31,0	34,4	29,9
12	0,2	60,0	30,0	33,0	29,0